



Povodí Odry s. p.
Ing. Jiří Skalník
Varenská č. 49
701 26 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1104564842

VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2019-0625

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Ostravice - Staré Město, km 26.000-26.250, nový balvanitý skluz v km 26.107 k.ú. Místek, Staré Město u Frýdku-Místku**. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **10m** od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno).
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního (řízení) souhlasu, stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě

Povodí Odry, státní podnik 701 26 Ostrava, Varenská 49			
Č.j.: POD/	10894	Spisová zn:	
Došlo:	27. 06. 2019		
Přílohy:	1	Skartační znak a lhůta:	
Přiděleno:	TH	PRON.	28/6
Datum:			
Podpis:			