

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 6. 12. 2019

Doplnění zadávací dokumentace – MVE Karolínka - modernizace

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „MVE Karolínka - modernizace“ vydává z vlastního podnětu doplnění zadávací dokumentace.

Investiční záměr zadavatele upřesňujeme o následující odstavce:

Při využití stávajících savek (z uhlíkové oceli) dojde k zachování pouze potrubí savek procházející přes zeď strojovny, ostatní části savek budou demontovány a nahrazeny potrubím z nerezové oceli. Vnitřní část potrubí savek procházející zdí strojovny bude očištěno odpovídajícím způsobem a opatřeno antikoročním nátěrem. Po přivaření přírub z uhlíkové oceli (z vnější i vnitřní strany strojovny) bude provedena antikorozní úprava vnější strany potrubí. Musí být zabezpečeno nebezpečí vzniku galvanického článku mezi potrubím z uhlíkové oceli a potrubím z nerezové oceli. Nutno osadit nové kotvení savek z vnější strany strojovny.

Při výpadku elektrického proudu (odstavení MVE) bude voda protékat přes zabrzděné čerpadlo (nebo přes regulovatelnou turbínu), aby byl zachován odtok z vodního díla do doby, než bude MVE uvedena opět do provozu.

Při zvolení jiného místa odtoku vody z MVE do toku než v místě stávajících savek, zajistí zhotovitel odstranění potrubí stávajících savek. Stávající potrubí procházející zdí zůstane zachováno, ale dojde k jeho vyplnění a zapravení jeho konců, aby nedocházelo k průchodu chladného vzduchu v zimním období.

Zadavatel obdržel žádost dodavatele na prodloužení termínu. Zadavatel vzhledem k náročnosti zpracování technického návrhu do nabídky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **17. 1. 2019** do 10:00 hodin.

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-