

VZD INVEST s.r.o.  
Ing. Zuzana Lacinová  
Hraničky 354/59  
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA  
2/Su/2019/ 3432

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Suchý/48

HODONÍN  
16.09.2019

**VD Koryčany – těžba sedimentu – stanovisko**

Vodní nádrž Koryčany v současné době prochází rekonstrukcí a její hladina je snížena. Vzhledem ke stávajícímu odvodnění sedimentu v zadní části zátopy je vhodná doba pro odtěžení sedimentu a obnovení kapacity retenčního prostoru.

V rámci odbahnění bude vytěženo 25 890 m<sup>3</sup> sedimentu, předpokládaná doba zahájení prací 2019 – 2020 s předpokládanou dobou trvání 3-6 měsíců. Sediment bude uložen na zemědělskou půdu se souhlasem vlastníka pozemku (na katastru obce Střílky).

Dotčené pozemky – 2117/2, 2117/4 k.ú. Koryčany.

Naše společnost, která akumulovanou vodu ve VD Koryčany upravuje na vodu pitnou, s realizací odtěžení sedimentu souhlasí za předpokladu splnění následujících požadavků:

- 1) Práce musí být prováděny jen mechanismy a stroji v bezvadném technickém stavu. Požadujeme v maximální míře využití biologicky rozložitelných náplní.
- 2) Stroje a mechanismy musí být vybaveny havarijními soupravami pro likvidaci případných úniků vodám závadných látek.
- 3) Při pracích postupovat tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vody ve vodní nádrži (například zákalem).
- 4) V případě úniku látek závadných vodám požadujeme kromě nutnosti neprodleně volat HZS, informovat i naši společnost – nepřetržitý vodárenský dispečink na tel.: 723 446 499, 800 800 825.

Vodovody a kanalizace  
Hodonín, a.s.  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín

12 890  
Ing. Pavel Zabadal  
technicko-provozní náměstek