



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruba nad Labem
Se sídlem	Kladruba nad Labem 1, 533 14 Kladruba nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Revitalizace krajinářského parku Mošnice - podpora biodiverzity
Evidenční číslo VZ	Z2019-039775
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na služby

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 19. 12. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 2: Dobrý den, k projektu Revitalizace krajinářského parku Mošnice máme následující dotaz:

Na ploše 70 833 m² výkaz výměr předepisuje Odstranění dřevin výš. nad 1 m, bez pařezu, vč. vytahání, složení na hromady a nátěru pařezů herbicidem

Na této ploše (86 143 m²) se následně má realizovat Založení trávníku lučního výsevem vč. kultivátorování, vláčení, smykování a válení

Nechybí ve výkazu výměr v ploše odstranění dřevin položka na odstranění pařezů nebo strojní frézování ?

Děkuji moc za Vaši ochotu a jakoukoliv odpověď.

Odpověď č. 2: Větší pařezy kácených stromů budou odfrézovány maximálně do 20 cm hloubky (jiná položka rozpočtu), Jedná se o bodový zásah. Nepředpokládáme z důvodu ochrany přírody plošnou hlubší kultivací strojním hloubkovým frézováním, to je pod 20 cm. Proto je položka popsána jako kultivátorování. To znamená, že strojní frézování může být použito, ale jen povrchově do hloubky 15-20 cm.

V Kladrubech nad Labem dne 19. 12. 2019

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek