ŘEZ 1, BLOK 07, MĚŘÍTKO 1:50



ŘEZ 2, BLOK 07, MĚŘÍTKO 1:50



ŘEZ 3, BLOK 07, MĚŘÍTKO 1:50



ŘEZ 4, BLOK 07, MĚŘÍTKO 1:50



(1/P) TĚSNÍCÍ PÁS PRO TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR TYPU D (ROZSAH DILATACE 10 mm), DL. 2,8m

(2/P) TĚSNÍCÍ PÁS PRO TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY, DL. 5,8m

(2/0) TĚSNÍCÍ TMEL PRO DILATAČNÍ SPÁRY, DL. 8,7m

(3/0) SPÁROVÝ PROFIL, DL. 8,7m

(4/0) XPS 20mm, VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR, PLOCHA 3,0m^2

POZNÁMKA K VÝČTU METRÁŽE:
PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE BLOK 03 BUDE VYBUDOVÁN PŘED BLOKEM 07.
METRÁŽ 1/P, 2/0, 3/0, 4/0 MEZI BLOKY 03 A 07 JE UVEDENA V BLOKU 03, VIZ. PŘÍLOHU D.01_3.5.3. SOUČÁSTÍ METRÁŽE BLOKU 03 JSOU I PRVKY V DILATAČNÍ SPÁŘE OBKLADNÍHO LÍCOVÉHO ZDIVA.
PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE BLOK SO 02.1 BUDE VYBUDOVÁN PŘED BLOKEM 07.
METRÁŽ 1/P MEZI BLOKY SO 02.1 A 07 JE UVEDENA V BLOKU SO02.1, VIZ. PŘÍLOHU D.02_2.2.2.
METRÁŽ 2/0, 3/0, 4/0 MEZI BLOKY SO 02.1 A 07 JE UVEDENA ZDE, VÝŠE. SOUČÁSTÍ TÉTO METRÁŽE JSOU I PRVKY V DILATAČNÍ SPÁŘE OBKLADNÍHO LÍCOVÉHO ZDIVA.

POZNÁMKY:

1) PRACOVNÍ SPÁRY SE UTĚSNÍ DLE SCHVÁLENÉHO DETAILU.
2) PRACOVNÍ SPÁRA SE PŘED BETONÁŽÍ MUSÍ ŘÁDNĚ OČISTIT A NAVLHČIT.
3) POZICE ZEMNÍCÍCH PRVKŮ 3/Z BUDE UPŘESNĚNA ZHOTOVITELEM PODLE NÁVRHU ZÁBRADLÍ 4/Z

BETON: C30/37 – BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ TZ.

PŮDORYS, BLOK 07, MĚŘÍTKO 1:50



DETAIL "A", MĚŘÍTKO 1:25
VODOROVNÁ PRACOVNÍ SPÁRA



DETAIL "B", MĚŘÍTKO 1:25
SVISLÁ DILATAČNÍ SPÁRA



SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK VH

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz

Objednatel:	Stupeň dokumentace:	Datum / č. zakázky:
Povodí Odry, s. p.	DPS	11/2019 / s17_06
Vedoucí projektant:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:
Ing. Pavel Golík	Ing. Jiří Čejp	Ing. Jiří Čejp

Akce: VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu, č. stavby 4054
SO 01 Pevný jez

Souprava č.:

Příloha: D.01_3.6.7 Výkres tvaru – blok 07 – horní LB zavazovací stěna

Měřítko: 1:25 1:50