



Váš dopis zn.: JK 2/11/2017

Ze dne:

C.S.C. spol. s r.o.

Naše zn.: 18978/923/2/832/2017

Vyřizuje: Ing. Michaela Kněblova

Tel.: 596 657 271

E-mail: michaela.kneblova@pod.cz

Zámecké náměstí 42

738 01 Frýdek - Místek

Datum: 31.01.2018

**„VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu, č. stavby 4054“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku Lomná**

Byli jsme požádáni o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení „VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu, č. stavby 4054“ a k povolení k nakládání s vodami pro tuto stavbu. K uvedené stavbě, jejímž předmětem je rekonstrukce stávajícího objektu a dále výšková stabilizace koryta a vzdutí hladiny pro účely odběry vody pro Sanatorium Jablunkov a.s., jsme se pro potřeby územního řízení vyjadřovali dopisem zn.: 10184/923/2/832/2016 ze dne 16.08.2016. Investorem stavby je státní podnik Povodí Odry.

Konstrukce stávajícího pevného jezu bude odstraněna (dnes je provizorně zajištěna balvanitým skluzem). Přelivná hrana nového jezu bude z důvodu zachování stávajícího odběrného objektu, na němž budou provedeny pouze lokální opravy, posunuta po proudu o cca 4 m. Délka přelivu 15 m a koruna přelivu na kótě 401,35 m n. m. zůstanou zachovány. Závěrečný práh vývaru je navržen na kótě 398,85 m n. m., hloubka vývaru bude 1,4 m, délka vývaru 12 m. Podjezí bude v délce 8 m opevněno kamenným záhozem. Podél obou stěn vývaru bude provedeno dřevěné deštění šířky 2 m, které bude sloužit jako úkryt pro ryby. Součástí návrhu je rovněž opevnění levého svahu v nadjezí v délce 37 m po úroveň hladiny  $Q_{100} = 130 \text{ m}^3/\text{s}$ . Betonová konstrukce vtokového objektu bude odstraněna. Nový vtok do náhonu bude proveden v protiproudě odsazené a pootočené poloze tak, aby licoval s prodloužením levobřežní zdi jezu. Stávající potrubí jalového obtoku odběrného objektu sanatoria bude odstraněno a nahrazeno novým potrubím DN 600 zaústěným do levobřežní zdi vývaru. Stávající zavěšený vodovod, ocelové lanko a šachta na pravém břehu budou odstraněny. Vodovodní potrubí bude uloženo pode dnem toku v ocelové chráničce, která bude obsypána pískem a následně překryta štěrkem z výkopu a kamenným záhozem s proštěrkováním tl. 1 m.

Vodní tok Lomná je dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. významným vodním tokem. Záplavové území Lomné bylo ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 30.04.2007 s č. j. MSK 68429/2007.

K žádosti uvádíme následující:

- Proti předložené PD nemáme zásadních námitek.
- Další stupeň PD (prováděcí dokumentace stavby) žádáme předložit k posouzení a vydání našeho stanoviska. Tato dokumentace musí obsahovat zásady organizace výstavby, vytyčovací údaje stavby a Povodňový a havarijní plán.
- K povolením k nakládání s povrchovými vodami sdělujeme:
  - Povodí Odry, státní podnik bude v rámci stavby „VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu, č. stavby 4054“ žádat vodoprávní úřad o vydání povolení k nakládání s vodami, tzn. ke vzdouvání povrchových vod na jezu na vodním toku Lomná za účelem odvádění vod do náhonu. Vydání povolení k nakládání s vodami budeme v souladu s § 9 odst. (7) Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. žádat na dobu užívání vodního díla.

- Sanatoriu Jablunkov a.s. bylo rozhodnutím Městského úřadu Jablunkov č.j. ŽP-1681/08/Sk ze dne 14.8.2008 vydáno povolení k nakládání s vodami – k odběru povrchových vod z vodního toku Lomná v množství maximálně 48 000 m<sup>3</sup>/rok, 4 000 m<sup>3</sup>/měsíc, 7 l/s a průměrně 2,7 l/s. Platnost tohoto povolení je do 31.12.2018. Sanatorium bude v koordinaci se státním podnikem Povodí Odry žádat samostatně o vydání nového povolení k odběru povrchových vod v množství maximálně 48 000 m<sup>3</sup>/rok, 4 000 m<sup>3</sup>/měsíc, 10 l/s a průměrně 2,7 l/s a k odvádění povrchových vod z vodního toku Lomná do náhonu protékajícího areálem sanatoria v množství 630 000 m<sup>3</sup>/rok, 53 000 m<sup>3</sup>/měsíc, maximálně 20 l/s a průměrně 20 l/s.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0740 Lomná od pramene po ústí do Olše. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru.

Akce je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení dobrého stavu vodního útvaru.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

**Povodí Odry,**  
státní podnik 230  
701/26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

Příloha:

PD

Na vědomí:

Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku  
Provozní odbor – zde