



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2019/057314

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Kozlová / 739

HRADEC KRÁLOVÉ
30.12.2019

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

VD Hubálov, obnova jezu

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec

Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

V SoD (část 3.2.b) Inženýrská činnost) je zmíněno zajištění vydání pravomocného povolení realizace stavby na všechny části stavby. Chápe uchazeč správně, že se jedná i o získání stavebního povolení na část SO 02 Obnova jezového tělesa?

Odpověď:

Ano. Předmětem plnění díla je i získání stavebního povolení, popř. jiného pravomocného povolení realizace stavby např. souhlas s ohlášením, územní souhlas apod. na část SO 02 Obnova jezového tělesa. Zadavatel upřesňuje, jak je již uvedeno ve smlouvě o dílo, čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2.(b), že předmětem díla je i zajištění vydání pravomocného povolení realizace stavby (stavebního povolení či ohlášení stavby) na všechny části stavby včetně veškerého projednání s DOSS a ostatními dotčenými osobami.

2)

Dotaz:

V SoD (část 3.2.b) Inženýrská činnost) je zmíněno provedení pasportizace stávajících individuálních zdrojů vody (tj.studní). Nikde v projektové dokumentaci ovšem tyto zdroje (studně) nejsou specifikovány. Žádáme zadavatele o bližší informace k tomuto požadavku smlouvy (například umístění a počet studní).

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že vzhledem ke speciálnímu zakládání byl zvolen i monitoring případných studní vyskytujících se v blízkosti stavby. Zadavateli však nejsou známy jejich konkrétní zdroje v blízkosti stavby, umístění ani přesný počet. Zadavatel předpokládá výskyt cca 10 studní v okruhu 150 m nad jezem a pod jezem.

3)

Dotaz:

Dle VV částí SO 02 a SO 03 bude postupnou výstavbou docházet k přesunům zeminy pro lavice pro zajištění jímky objektu SO 02. Za tímto účelem chápeme zmínku v objektu SO 02 - položka 6 (nedostatek zeminy „výkop z okolí pro násyp plošiny“ ... 510,651 m³). K tomuto množství jsme ve VV ovšem nenašli položku pro pořízení / výkop. Žádáme tedy zadavatele o její doplnění do VV.

4)

Dotaz:

Dle VV a projektu není jasné rozhraní objektu SO 03 Bourací práce. Konkrétně se jedná o stabilizační zásypy stávajících poškozených konstrukcí. Z VV není jasné odtěžené množství zeminy z násypu před stavbou šterkové propusti a množství zeminy, které bude tvořit součást jímky pro její stavbu a bude odtěženo až po dokončení stavby. Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění položek. Pro názornost zároveň žádáme zadavatele o doplnění přesného rozhraní stavebních objektů v půdorysu.

Odpověď na dotaz č. 3) a 4):

V SO 03 dochází k bourání/odtěžení zemního materiálu (stabilizačního zásypu) viz položky č. 2, 3, 4 v SO 03.

Vytěžený materiál se odváží ke zbudování pracovní plošiny viz položky č. 23 v SO 02.

Budování jímky z dovozeného materiálu (dovezená hornina znamená hornina přesunutá z SO 03; nedostatek značí horninu, kterou je třeba ještě pořídit jinde pro zřízení plošiny).

Likvidace pracovní plošiny a odvoz zeminy značené jako nedostatek v SO 02. Odvoz zeminy dovezené (vytěžené v objektu SO 03) je počítán v SO 03, včetně poplatků atd. Zemní materiál z SO 03 je uvažován pouze jako propůjčení na práci pro objekt SO 02.

Zadavatel nebude doplňovat výkaz výměr k ocenění.

Zadavatel doplňuje výkres "VD Hubalov_hranice bouracích prací.pdf", ve kterém je znázorněna hranice bouracích prací.

5)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.01.2020 do 10:00 hodin.

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 16.01.2020

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Marián Šebesta

generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik

Přílohy: výkres "VD Hubalov_hranice bouracích prací.pdf"

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html