

Č. j. PVL-321/2020/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce na hrázi: DSP + související činnosti
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 2. 12. 2019

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 2. 1. 2020

Rádi bychom se zúčastnili otevřeného řízení a žádáme o vysvětlení předmětné zadávací dokumentace. Dotaz se týká rozsahu diagnostického průzkumu, který je nutný ocenit v soupise prací, ale který není jednoznačně definován. Z obdržených podkladů (zejména Diagnostický průzkum z r. 2016) jsou zřejmé nejistoty u následujících položek:

1. Diagnostický průzkum je z r. 2016, je tedy cca 3,5 roku starý, domníváme se, že je nutné provést validaci jeho závěrů mimořádnou prohlídkou mostu, neboť v průběhu doby se mohl stav mostu a jeho částí zhoršit, má tato prohlídka být zahrnuta do nabídky?
2. Není jasný rozsah inženýrských sítí, bude průběh inženýrských sítí k dispozici nebo je nutné provést v rámci zakázky jejich pasportizaci?
3. U nosníků J-115 v polích 3-6 a 11-13 není znám stav předpínací výztuže, s ohledem na zkušenosti s předpjatými mosty ze stejné doby se domníváme, že pro objektivní posouzení stavu nosníků je toto nutné, má se zahrnout položka na ověření stavu předpínací výztuže nosníků J -115 do nabídkové ceny?
4. Má se do ceny zahrnout doplňkový diagnostický průzkum a statické posouzení usmýknuté stěny na vzdušném líci polí 7B a 10B a je k dispozici vyhodnocení měření prováděných Povodím Vltavy?
5. Má se do ceny zahrnout doplňkový diagnostický průzkum a statické posouzení úložného prahu stěnového pilíře P7b a P11b?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel již nebyl povinen poskytnout vysvětlení vzhledem k tomu, že žádost nebyla doručena včas, ale s ohledem na možnou nejasnost v definici diagnostického průzkumu se zadavatel rozhodl odpovědět a předkládá následující upřesnění.

Upřesnění rozsahu diagnostického průzkumu

Průzkumné práce pro zpracování DSP budou provedeny tak, aby bylo možné zpracovat DSP v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb. Součástí diagnostického průzkumu bude mimo jiné:

1. Mimořádná prohlídka mostovky za účelem validace závěrů diagnostického průzkumu z r. 2016
2. Pasportizace vedení inženýrských sítí.
3. Ověření stavu předpínací výztuže nosníků J-115.
4. Doplnkový diagnostický průzkum a statické posouzení usmýknuté stěny na vzdušném líci polí 7B a 10B.
5. Doplnkový diagnostický průzkum a statické posouzení úložného prahu stěnového pilíře P7b a P11b.

Výše uvedené upřesnění diagnostického průzkumu bude oceněno v soupisu prací v rámci položky s názvem: **Průzkumné práce pro zpracování DSP.**

Z důvodu vymezeného § 99 odst. 1 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění bod N zadávací dokumentace následovně.

Dodavatel může podat nabídku do **20. 1. 2020, 10:00 hod.**

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční