

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 17. 1. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – MVE Karolínka - modernizace

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „MVE Karolínka - modernizace“ obdržel dne 13. 1. 2020 prostřednictvím systému E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění dotazů a odpovědi na ně.

Dotaz č. 1

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o původní stavební výkresy strojovny.

Odpověď:

Zadavatel nahrál tyto výkresy na E-ZAK. Veškeré rozměry v původních stavebních výkresech strojovny a výkrese rekonstrukce spodních výpustí musí být zhotovitelem ověřeny během zpracování PD. Zadavatel není schopen garantovat správnost kót, které jsou ve výkresech uvedeny.

Dotaz č. 2

Dále bychom chtěli požádat o poskytnutí výkresu 0-KAR-002 Strojovna spodních výpustí ve formátu .dwg.

Odpověď:

Zadavatel nahrál tyto výkresy na E-ZAK.

Dotaz č. 3

Do nabídky se předkládá výpočet roční výroby. V tabulce pro výpočet roční výroby nejsou nadefinované ztráty v přivaděči v závislosti na průtoku. Nejsou ani známé parametry přivaděče pro dopočítání ztrát. Žádáme o doplnění těchto informací.

Odpověď:

Vzhledem ke stejným podmínkám pro všechny uchazeče jsme se rozhodli ve výpočtu roční výroby ztráty v přivaděči zanedbat. V porovnání se ztrátami v hydraulickém okruhu MVE jsou ztráty

v přivaděči nízké. Ztráty počítejte pouze v úseku: odbočení ze spodní výpusti na MVE → zaústění vody do vývaru. Tento celý úsek tedy uvažujte z hlediska Hydrauliky jako hydraulicky krátké potrubí.

Současně **prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do 13. 2. 2020 do 10:00 hodin.**

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-