

Váš dopis zn.

Ze dne 17.06.2016

Naše značka TÚP/O16800017974/16

Č. jednací TÚP/511/16/OB

Vyřizuje Libuše Máchová  
referent technické dokumentace

Tel. / fax 318 494 209 / 318 633 070

Mobil 606 740 156

Email lmachova@1scv.cz

Datum 22.06.2016

AQUATIS, a.s.

Ing. Pavel Bárta

Botanická 834/56

602 00 Brno

**Vyjádření k územnímu řízení****Název stavby:** VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod v k. ú. Orlické Zlakovice, Přední Chlum**Investor:** Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5**Platnost vyjádření:** 1 rok

1.SčV byla předložena B. Souhrnná technická zpráva z Dokumentace k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vypracovaná společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, vypracoval ing. Jan Sehnal a ing. Pavel Bárta, datum vyhotovení Duben 2016.

**Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně bude vydáno nové písemné vyjádření.**

**Vydané Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti Vyjádření, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby neujistí vyžádáním Vyjádření u společnosti 1. SčV, a.s., zda vydané Vyjádření k zájmovému území stále odpovídá skutečnosti.**


**Vyjádření 1.SčV je vydané k technickým podmínkám za vlastníka vodovodních a kanalizačních sítí Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram.**

1. Stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma 2 stupně vodního zdroje Vltava Solenice. Práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění jakosti jímané surové vody a to zejména únikem pohonných hmot z používaných mechanismů, stavebními hmotami či uvolněnými mechanickými nečistotami ze dna toku. Použité mechanizační prostředky budou pravidelně kontrolovány a zabezpečeny proti nežádoucímu úniku pohonných hmot.
2. Každé snížení hladiny pod kótu 282,30 m.n.m. bude oznámeno, nejméně 7 dní předem, na centrální dispečink provozovatele 1.SčV a.s., Příbram, Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, telefonní číslo 318 494 241, mobil č. 728 036 328. Na uvedené číslo budou bezprostředně hlášeny i jakékoliv havarijní stavy při stavbě, zejména pak jakékoliv znečištění vody v toku.
3. Bude předložena zpracovaná projektová dokumentace k dalšímu stupni řízení k vyjádření.

S pozdravem

  
 ing. Petr Vašek  
 specialista – technolog vody

**1. SčV, a.s.**  
 Ke Kable 971, 100 00 Praha 10  
 IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793  
 provoz:  
 Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX

  
 Libuše Máchová  
 referent technické dokumentace

Na vědomí: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram, Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram