

**AQUATIS a.s.**  
**Botanická 834/56 – Brno**  
**602 00**

Naše značka: 133/2016-POS-PB  
Datum: 13.6.2016

Vyřizuje: Maněna 318 628 882  
lubos.manena@cetin.cz

**Název akce :** „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“

Stanovisko společnosti CETIN a.s.

Za účelem záměru stavby, bylo vydáno společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření o existenci SEK Čj: 611969/16. Při výše uvedené stavbě dojde ke střetu s vedením sítí elektronických komunikací dále jen PVSEK.

Pro stavbu resp. její provedení po prostudování doložené PD uvádím upřesňující podmínky ochrany SEK a to:

**Před zahájením prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytyčení trasy podzemního vedení sítí elektronických komunikací.**

Před stavebními úpravami je nutné provést řádné prověření infrastruktury napojení stanice v hrázi na síť elektronických komunikací.

Toto zařízení se musí v průběhu stavby respektovat a ochraňovat (v případě střetu).

Upozorňujeme na dodržení ochranného pásma a to 1,5m na každou stranu podzemního vedení.

- **Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu.**
- **Společnost CETIN a.s. připomíná, že** každé nedodržení přístupnosti ke stávající trase SEK bude posuzováno jako důvod pro vynucenou přeložku stávajícího SEK – zcela hrazenou stavebníkem (viz. Zákon 127/2005 Sb. – „O elektronických komunikacích“, par. 104, odst 16). Přerušení poskytované služby nebo poškození zařízení SEK může být orgány činnými v trestním řízení kvalifikováno jako trestný čin poškození obecně prospěšného zařízení, podle § 182 nebo 184 zákona č. 140/1961 Sb. (TZ) v platném znění.

**Pokud si výše uvedená stavba vyžádá ochránění či úpravy stávajících tras SEK**

pak vše bude řešeno na náklady a objednávku stavebníka podle Zákonu č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Případné nadzemní vedení sítí elektronických komunikací je v terénu či na nemovitosti vidět a je třeba ho respektovat a chránit – respektive se na něj vztahuje stejná právní ochrana jako na úložné kabely.

**Dále pak postupovat dle všeobecných podmínek ochrany PVSEK dle obdrženého vyjádření.**

Na základě výše uvedeného souhlasí společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se zahájením řízení a následným provedením stavby.

S pozdravem

*Maněna Luboš | CETIN a.s.*

*Ochrana sítí Praha – pracoviště Příbram*

*Specialista ochrany sítí*