



LEGENDA:

- OBVOD STAVENISŤE – DOČASNÝ ZÁBOR
- NOVÉ OBJEKTY SO 01, SO 02, SO 03, ...
- SO 05 REKONSTRUKCE PŘEMOSTĚNÍ NA HRÁZI
- SO 08 DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽI

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY : 3 PEN stř 50Hz 230/400V /TN-C
3 N PE stř 50Hz 230/400V /TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):
– OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

LEGENDA SO 16

- RH+R1 □ STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ PROVOZNI BUDOVY
- R_ □ ROZVADĚČ
- XS_ ⚡ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, PŘESUNUTÍ
- KABELOVÁ TRASA SO 16
- KABELOVÁ ŠACHTA V KABELOVÉ TRASE SO 16
- DOČASNÁ KABELOVÁ TRASA BĚHEM STAVBY
- STÁVAJÍCÍ TRASY KABELŮ NN
- STÁVAJÍCÍ TRASY SDĚLOVAČÍCH VEDENÍ

KABELY SO16 K PROVOZNI BUDOVĚ BUDOU ULOŽENY V CHRÁNIČKOVÝCH TRASÁCH
DÁLE BUDOU ULOŽENY V KABELOVÝCH NEREZOVÝCH ŽLABECH UMÍSTĚNÝCH NA STĚNÁCH STÁVAJÍCÍHO
OBJEKTU VD A NA NOVÉM PŘEMOSTĚNÍ SO 05

- ▷ 1 ◁ KABELY ULOŽENY VE STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH ŽLABECH POD SBĚRNICEMI JEŘÁBU
- ▷ 2 ◁ KABELY ULOŽENY V NOVÉM ŽLABU UPEVNĚNÉM NA NOVÉM PŘEMOSTĚNÍ
- ▷ 3 ◁ KABELY ULOŽENY V NOVÉ CHRÁNIČKOVÉ TRASE SE ŠACHTAMI
- ▷ 4 ◁ KABEL ULOŽEN VE VÝKOPU V CHRÁNIČCE
- ▷ 5 ◁ DOČASNÁ TRASA – KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČCE VOLNĚ NA POVRCHU OBJEKTU SO 01
- ▷ 6 ◁ DOČASNÁ TRASA – KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČCE VE VÝKOPU PROSTOR S PŘEDPOKLÁDANÝM POHYBEM STAVEBNÍCH STROJŮ
- ▷ 7 ◁ DOČASNÁ TRASA – KABEL PŘELOŽEN DO VÝKOPU DO DÉLENÉ CHRÁNIČKY
- ▷ 8 ◁ STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA V PROVOZNI BUDOVĚ
- ▷ 9 ◁ NOVÁ KABELOVÁ TRASA V PROVOZNI BUDOVĚ, KABELY ULOŽENY V PLASTOVÝCH ŽLABECH

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

