













- |   |  |
|---|--|
|  | NOVÉ OBJEKTY SO 01, SO 02, SO 03                             |
|  | SO 05 REKONSTRUKCE PŘEMOSTĚNÍ NA HRÁZI                       |
|  | SO 07 REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ K PROVOZNÍ BUDOVĚ |
|  | SO 08 DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ                                |

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř 50Hz 230/400V /TN-C  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):  
- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

LEGENDA SO 14

- |   |  |
|---|--|
|  | NOVÁ LED SVÍTIDLA VO NA STOŽÁRU S DVOURAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM  |
|  | NOVÉ LED SVÍTIDLO VO NA STOŽÁRU S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM |
|  | STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO, ZŮSTANE ZACHOVÁNO                   |
|  | KABELOVÁ TRASA VO  |
|  | KABELOVÁ ŠACHTA V KABELOVÉ TRASE VO (SOUČÁST SO14)         |
|  | STÁVAJÍCÍ TRASA KABELU VO                                  |

KABLY VO BUDOU ULOŽENÝ V CHRÁNIČKOVÝCH TRASÁCH V CHODNÍKU NOVÉHO PŘEMOSTĚNÍ S005  
VE VOLNÉM TERÉNU BUDOU KABLY ULOŽENY DO VÝKOPU DO PÍSKOVÉHO LŮŽE DO CHRÁNIČKY HDPE 50  
PŘI KŘIŽENÍ KOMUNIKACE A OSTATNÍCH INŽ. SÍTÍ BUDE KABEL VO ULOŽEN DO CHRÁNIČKY HDPE 110

▷ 1 1 ◁ KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČCE HDPE 110, KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE

