



Váš dopis zn.: P17610061262
ze dne: 18. 8. 2017
Naše značka: O17610222676/UTPCLI/Šk
Vyřizuje: Škodová Jarmila
Ing. Barbora Bláhová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 14. 9. 2017

HG partner s.r.o
Simona Pokorná
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Vyjádření k jednostupňové dokumentaci vodohospodářské stavby

a staveb s ní souvisejících

Název akce:	VD Souš, oprava návodního líce a dlažby vývaru
Účel vyjádření:	k jednostupňové dokumentaci vodohospodářské stavby a staveb s ní související – stavební úpravy
Zájmové území:	Okres: Jablonec nad Nisou
	Obec: Desná
	Část obce, ulice, č.p.: okolí hráze VD Souš
	Katastrální území, parcelní číslo: Desná III, p. č. 2015/1, 2021, 2018/1, 1760, 1761, 1768, 1773, 1763/1, 1763/2, 1763/4, 1774
Žadatel:	HG partner s.r.o, Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel
Adresa, tel., e-mail	Smetanova 200, 250 82 Úvaly, tel.: 246 082 015, e-mail: hgp@hgpartner.cz
Investor:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa, tel., e-mail	Víta Nejedlyho 951, 500 03 Hradec Králové
Projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vyjádření k existenci sítí č. j. SCVKZAD4699/OTPCLI/Šk ze dne: 28. 7. 2017
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předmětná stavba řeší stavební úpravy – opravy návodního líce hráze, přelivu, kaskády a dlažby vývaru vodního díla Souš. Účelem stavby je zajištění bezpečného provozu přehradní nádrže, prodloužení životnosti zděných konstrukcí a zajištění bezproblémového převodu vody přes přeliv a kaskádu zejména během zvýšených vodních stavů. Při opravách líce hráze dojde částečně ke snížení hladiny, což by nemělo mít vliv na odběr surové vody pro provoz ÚV Souš. Stavební úpravy jsou plánovány od konce dubna do konce září.

Jako oprávněná osoba k odběru povrchových vod z vodního zdroje Souš **souhlasíme** s výše popsáním záměrem za splnění následujících podmínek:

- 1) Zahájení a ukončení stavby bude sděleno jmenovaným pracovníkům SČVK, a.s.:

Typ 9

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: +420 601 267 267 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by **VEOLIA**

Ing. Tomáš Bajer
Manažer provozu ÚV
tel.: 483 380 044, 724 111 972
e-mail: tomas.bajer@scvk.cz

Ing. Barbora Bláhová
Specialista technicko-provozní činnosti
tel.: 417 816 501
e-mail: barbora.blahova@scvk.cz

- 2) Použité materiály při stavbě budou vyhovovat vyhlášce č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- 3) Jakékoliv zhoršení kvality surové vody bude neprodleně oznámeno manažerovi provozu ÚV Ing. Bajerovi (kontakt viz výše)


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1089

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

364

Jarmila Škodová
referent technicko-provozní činnosti