

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 25. 2. 2020

Vysvětlení č. 1 dokumentace zadávacího řízení –

„Přeliv v hrázi poldru – soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár“- PD

Vážený,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přeliv v hrázi poldru – soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár“ - PD obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 19. 2. 2020 v 17:22 hod. dotazy účastníka vztahující se k veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

*vzhledem ke znalosti problematiky přelivu a k opakujícím se problémům považujeme vámi definovaný minimální rozsah požadovaného stavebně technického průzkumu v rozsahu 2ks vrtů/kopaných sond za zcela zavádějící a neodpovídající reálným potřebám.
Dle našeho názoru je potřeba provést vrty minimálně po 50 m.*

Žádáme o zvážení naší připomínky a případné stanovení vyššího počtu vrtů/kopaných sond tak, aby byly zadávací podmínky shodné pro všechny uchazeče a budoucí zpracovatel měl dostatečné podklady pro zodpovědné zpracování projektu.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že se jedná o homogenní hráz, která je obetonovaná a je rovnoměrně prosednutá v celé délce, je zbytečné dělat vrty po 50 m. V obchodních podmínkách je uvedeno min. 2 vrty, záleží na zhotoviteli PD, kolik vrtů ve finále provede. Z výsledku stavebnětechnického průzkumu bude jednoznačný závěr zjištění příčiny vzniklých trhlin a prosednutí. Dle těchto závěrů bude navržen technologický postup nutný pro řádné provedení stavby a životnosti.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z důvodu vysvětlení zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 3. 2020 v 10,00 hodin.**

18. 

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
Investiční ředitel