

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 28. 2. 2020

Vysvětlení č. 2 dokumentace zadávacího řízení –

„Přeliv v hrázi poldru – soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár“- PD

Vážený,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přeliv v hrázi poldru – soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár“ - PD obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 26. 2. 2020 ve 14:27 hod. dotazy účastníka vztahující se k veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Vzhledem k vysvětlení č.1 předpokládáme, že v rámci opravy budou prováděny pouze povrchové opravy degradovaných betonu a spár a navýšení přelivu o cca 10 cm. V rámci průzkumů nebude zpracovatel ověřovat případný výskyt kaveren či jiných skrytých poruch v přelivu a ty nebudou předmětem řešení. Je náš předpoklad správný? Pokud je náš předpoklad mylný, žádáme o podrobnější specifikaci požadovaného rozsahu prací, která umožní jednoznačné nacenění pro všechny uchazeče.

Odpověď:

V rámci průzkumů bude zpracovatel ověřovat i případný výskyt kaveren či jiných skrytých poruch v přelivu, které budou předmětem řešení. Veškeré kaverny budou v rámci realizace sanovány. Jak jsme již odpovídali dříve, z výsledku stavebnětechnického průzkumu bude jednoznačný závěr zjištění **příčiny vzniklých trhlin a prosednutí**. Dle těchto závěrů bude navržen technologický postup nutný pro řádné provedení stavby a životnosti.

Dotaz č. 2:

Pro nacenění reálného rozsahu prací dále žádáme o poskytnutí posledního zápisu z technickobezpečnostní dohlídky (Investiční záměr, kapitola 4).

Odpověď:

V příloze přikládáme: požadovaný zápis z technickobezpečnostní prohlídky a podélný profil kontrolního měření.

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
Investiční ředitel