

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 2. 3. 2020

Vysvětlení č. 3 dokumentace zadávacího řízení –

„Přeliv v hrázi poldru – soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár“ - PD

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přeliv v hrázi poldru – soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár“ - PD obdržel prostřednictvím dne 28. 2. 2020 v 7:20 hod. dotazy účastníka vztahující se k veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Jaký je důvod provádět Biologické hodnocení na poškozené betonové konstrukci?

Odpověď:

Pro potřeby vydání VKP je nutné doložení biologického hodnocení, vychází to ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud úřad toto hodnocení nebude vyžadovat, nebude biologické hodnocení zpracováváno a tím nám vzniknou méněpráce.

Dotaz č. 2:

Proč se má provádět kontrolní vývrt (jádro) stávajícího poškozeného betonu a zkoušet jeho kvalitu, když se má betonová konstrukce objektu vyměnit?

Odpověď:

Není zcela určeno, zda stávající beton bude vyměněn, další možnost je nadbetonování. Ale to je na posouzení autorizovaného inženýra a projektanta stavby.

Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel dotaz po uplynutí lhůty na vysvětlení, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
Investiční ředitel