

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Činnost vozidel, silničních strojů a mechanismů při činnostech na komunikacích	- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu)	IV. stupeň	značné riziko	řidič, pracovník	Z č.13/1997 Sb. Z č.309/2006 Sb. NV č.375/2017 Sb. NV č.591/2006 Sb. NV č.378/2001 Sb. NV č.168/2002 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- náraz a najetí vozidla na překážku	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- převrácení vozidla	III. stupeň	mírné riziko		
	- sjetí vozidla mimo vozovku	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- najetí, přejetí, zachycení, přiřazení a sražení osoby na komunikaci	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">při vyklápění materiálu ze sklopné korby zajistit prostor možného ohroženípoužívat bezpečnostní signály dle NV 11/2002 Sb.dodržovat zákaz zdržovat se v nebezpečném pracovním dosahu strojů při vykládce a nakládce a při ruční práci v součinnosti se strojemnepřeplňovat korby vozidel, násypek strojůpracovníci se mohou pohybovat pouze na té straně strojů, na které je může řidič vozidla/stroje vidětdodržovat rozestupy mezi jednotlivými stroji a mechanismy tak, aby se vzájemně neohrožovalydodržovat zákaz pohybu a prodlevy pracovníků v jízdní dráze couvajícího vozidla / strojepoužívat předepsané OOPPdodržovat zákaz vylézání na sklopenou korbu, části vozidla a strojeuvolňovat ulpělé drti, asfaltové směsi apod. pouze vhodným nářadím s nepoškozenou násadouudržovat stupadla, schůdky žebříků v řádném stavu a čistotě bez zbytků bláta, mastnot a pod.pravidelně čistit pracovní obuv od uchycených nečistot a mastnot				<ul style="list-style-type: none">ochranný oděvochranné rukaviceochranná obuv s pevnou podrážkouochranná přilba	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Příprava vozidla před jízdou, nastupování a vystupování z vozidla	- klopýtnutí, uklouznutí při nastupování	II. stupeň	přijatelné riziko	řidič	NV č.495/2001 Sb. NV č.378/2001 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- pohmoždění, říznutí	II. stupeň	přijatelné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">používání vhodné obuviseznámení s návodem k obsluze vozidlasledování překážek na komunikacipravidelné čištění nástupních prostor (schůdků, stupnic) od hrubých nečistot a masných látekpravidelné udržování obuvi - čištění od hrubých nečistot a mastnotyzvýšená opatrnost při náledí, deštiopatrné otvírání a zavírání dveří vozidlazvýšená opatrnost při kontrole provozní kapalin, otvírání kapoty motoruzvýšená opatrnost při odstraňování záchytných van proti úkapům neb. látek (proti vysmeknutí, potřísnění neb. látkami)při vyjíždění z uzavíratelných prostor zajistit vrata proti samovolnému posunutízajistit dostatečný počet osob při připojování a odpojování dopravních prostředků a před zahájením prací určit použití bezpečnostních signálů /dorozumíváníprovádět kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku a po odpojení provádět kontrolu odpojení a zajišťovat rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu				- bez specifických OOPP	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Provoz vozidel mimo pozemní komunikace	- srážka vozidel	IV. stupeň	značné riziko	řidič	NV 378/2001 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 375/2017 Sb. z. 309/2006 Sb. ZP 262/2006 Sb.
	- najetí vozidla na překážku	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- sjetí vozidla z komunikace, převrácení	IV. stupeň	značné riziko		
	- naražení, přimáčknutí osob na komunikaci	III. stupeň	mírné riziko		
	- ohrožení pádem předmětů a nákladů při pohybu v blízkosti zdvihačel, při nakládání nákladu - v blízkosti násypek	III. stupeň	mírné riziko		
	- samovolný pohyb vozidla	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">nezastavovat na místech, kde by mohlo vozidlo překážet, parkovat na vyhrazených místechpři couvání používat výstražný zvukový signál, případně zajistit bezpečné couvání pomocí poučené osoby, jakmile tuto osobu ztratí řidič z dohledu, musí okamžitě zastavit (též při couvání k rampě)necouvat a otáčet se s vozidlem, nevyhovuje-li tomu terénpři opuštění vozidla zajistit vozidlo proti možnému posunutí (zařazením rychlostního stupně, ruční brzdou), zajistit vozidlo proti zneužití - řádně zamknoutnetlačit vozidlo motorickou silou (nárazníkem na nárazník)dodržovat nejvyšší povolenou rychlostnevjíždět na nezpevněné okraje výkopůnevjíždět na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdnýpracoviště mimo pozemní komunikace v případě potřeby vyznačit výstražnými tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo zasypání dopravního prostředku a za snížené viditelnosti nebezpečná místa v terénu opatřit světly, odrazkami nebo odrazovými deskami				-ochranná přilba	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Nakládání a vykládání materiálu	- klopýtnutí, uklouznutí	II. stupeň	přijatelné riziko	Řidič, pracovník	NV č.378/2001 Sb. NV č.361/2007 Sb. NV č.495/2001 Sb. Z č.309/2006 Sb. V č.48/1982 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- naražení, přimáčknutí	III. stupeň	mírné riziko		
	- pohmoždění	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">používat vhodnou obuvpři přepravě nebezpečných látek označit dopravní prostředek ADR kódem, nebezpečné látky smí přepravovat pouze k tomu proškolená osobanáklad musí být umístěn pokud možno v těžišti ložné plochy, rovnoměrně rozdělen a zajištěn proti posunu a pádunáklad nesmí bránit ve výhledu řidičepřečnávající náklad musí být viditelně označen (červeným praporkem apod.)dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s materiály, objemná břemena nakládat za pomoci dalších pracovníků (min. 2)používat OOPPdodržovat limity hmotnosti břemen - ženy do 15 kg, muži do 50 kgzajistit (zkontrolovat zajištění) kapoty ve zvednuté polozev prostoru řidiče neukládat předměty, které by mohly ohrozit řidiče nebo snížit ovladatelnost vozidla (láhve, plechovky, apod.)láhve s hořlavinami, tekutými plyny (např. propan-butan) přepravovat pouze v prostoru odděleném od prostoru řidičepři výstupu na ložnou plochu a při montáži plachty používat žebřík nebo jiné vhodné zařízení				<ul style="list-style-type: none">ochranná obuvochranné rukavice	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Práce s přenosným el. nářadím	- působení el. proudu	III. stupeň	mírné riziko	obsluha přenosného el. nářadí	V č.246/2001 Sb. V č.48/82 Sb. NV č.495/2001 Sb. Z č. 309/2006 Sb. V č.591/2006 Sb. V č.50/1978 Sb. NV č.495/2001 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- zachycení rotující části	III. stupeň	mírné riziko		
	- odletující části	III. stupeň	mírné riziko		
	- pořezání	II. stupeň	příjemné riziko		
	- naražení	II. stupeň	příjemné riziko		
	- nebezpečné látky, výbuch	II. stupeň	příjemné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">před zahájením práce překontrolovat izolaci vodiče a zástrčku přívodního kabelunářadí používat pouze k danému účelu a dle návodu k použitíkabelový přívod na komunikaci chránit pomocí krytů, můstekůpřed započetím práce se přesvědčit o správnosti a úplnosti ochranných zařízenípři přerušení práce elektrické ruční nářadí bezpečně uložitrotující části nářadí nezastavovat rukoupodle druhu práce používat předepsané OOPPvýměnu nástrojů provádět při odpojení zařízení ze sítěpři vrtání tenkých materiálů zamezit zablokování vrtáku a vrtaný předmět řádně upevnit a vrtaný otvor označit důlčíkempoužívat předepsané otáčky dle údaje výrobcesměr odletujících částí usměrnit tak, aby nedošlo k ohrožení dalších osob a k zapálení hořlavých materiálůřídit se bezpečnostními značkamisoustředit se na vykonávanou činnostnepřeceňovat vlastní schopnosti				<ul style="list-style-type: none">ochranné rukaviceochranný oděvochranná obuvochranné brýle čiré	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Práce s ručním nářadím	- naražení, nabodnutí	II. stupeň	přijatelné riziko	pracovník	V č.246/2001 Sb. V č.48/82 Sb. NV č.495/2001 Sb. Z č.309/2006 Sb. V č.591/2006 Sb. V č.50/1978 Sb. NV č.378/2001 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- zhmoždění	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- pořezání, pohmoždění, odřeniny	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- pád materiálu, pád nářadí	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- odletující částice	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<div><ul style="list-style-type: none">používat jen takové nářadí, nástroje a pracovní pomůcky, které odpovídá dané práci a bezpečnostním požadavkůmpoškozené nářadí vyřadit tak, aby byla vyloučena možnost jeho opětovného použití a viditelně označit nápisem "nepoužívat" nebo ihned likvidovatpřenášet ostré a špičaté nářadí je dovoleno jen v ochranných pouzdrech a obalechúderné plochy ručního nářadí musí být bez trhlín a otřepůnářadí na pracovním stole a v zásuvce ukládat přehledně, nenechávat je volně pohozené, zajistit nářadí proti pádu - brašny, poutkapoužívat pevné uchycení násad, používat nepoškozenou úchopovou část nářadípokud možno vyloučit práce s nářadím nad hlavou vhodným a bezpečným zvyšování místa práce s nářadímzabezpečit ochranu obličeje před odletujícími částmiudržovat dostatečnou vzdálenost mezi pracovníkynářadí udržovat v čistém stavu</div> <div><p>k l a d i v a</p><ul style="list-style-type: none">volit správný druh a velikost k l a d i v a pro danou prácikladiva nesmí mít našťipnuté násady, prasklé hlavy a roztřípené bicí plochyhlavy kladiv musí být na násadách zajištěny proti uvolnění (klíny, péra)násady musí být hladké , konce bez otřepů</div> <div><p>s e k á č e</p><ul style="list-style-type: none">při používání s e k á č ů musí odsekávaná část odletovat od tělasekáče nesmí mít otřepy a musí být ostrésekáče nesmí být kratší než 150 mmosekávaný předmět s malou hmotností je nutné řádně upnoutpři sekání ve svěráku sekat vždy směrem k pevné čelisti svěrákupři tlučení kladivem druhou osobou se sekáč nesmí držet rukou, ale držákemopracovaný předmět musí být řádně upevněnpři práci se sekáčkem používat ochranu očí</div>				<div><ul style="list-style-type: none">- ochranné rukavice- ochranná obuv- ochranný oděv</div>	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Práce s ručním nářadím	- naražení, nabodnutí	II. stupeň	přijatelné riziko	pracovník	V č.246/2001 Sb. V č.48/82 Sb. NV č.495/2001 Sb. Z č.309/2006 Sb. V č.591/2006 Sb. V č.50/1978 Sb. NV č.378/2001 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- zhmoždění	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- pořezání, pohmoždění, odřeniny	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- pád materiálu, pád nářadí	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- odletující částice	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<p>ruční pily</p> <ul style="list-style-type: none">• u ručních pil nepoužívat list s vylámanými nebo jinak poškozenými zuby• pilové listy musí být pevně upnuty v rámu pily• k upevňování pilových listů nepoužívat hřebíky, šrouby, dráty apod.• materiál na řezání musí být řádně upnut• zvýšit pozornost při dořezávání materiálu• při řezání zaujmout stabilní postoj, pilku držet oběma rukama• zvýšenou pozornost věnovat při dořezávání materiálu <p>pilníky</p> <ul style="list-style-type: none">• při pilování používat správnou velikost a tvar pilníku• nepracovat s pilníkem, který má prasklou nebo chybějící rukojeť• pilovaný předmět musí být řádně upnutý• dodržovat správný postoj a držení pilníku• pilník nesmí být mastný <p>maticové klíče</p> <ul style="list-style-type: none">• maticové klíče musí mít hrany otvorů rovnoběžné, neotlačené, nevyštípané a prasklé• použitý klíč musí přesně odpovídat velikosti matice nebo hlavy šroubu• u otevřených oboustranných klíčů nepoužívat prodloužení nebo údery kladivem• na méně přístupných místech používat klíče očkové• prodlužování rukojetí klíčů trubkou nebo zvětšování pákového účinku údery kladivem na klíč, nebo používáním dalšího klíče je zakázáno• při povolování a utahování musí tah klíčů směřovat k sobě• povolování zrezivělých a zapečených spojů ze žebříku není dovoleno• na méně přístupných místech používat ochranu rukou• práce na elektrickém zařízení nn pod napětím používat izolované klíče				<p>- ochranné rukavice</p> <p>- ochranná obuv</p> <p>- ochranný oděv</p>	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Práce s ručním nářadím	- naražení, nabodnutí	II. stupeň	přijatelné riziko	pracovník	V č.246/2001 Sb. V č.48/82 Sb. NV č.495/2001 Sb. Z č.309/2006 Sb. V č.591/2006 Sb. V č.50/1978 Sb. NV č.378/2001 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- zhmoždění	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- pořežání, pohmoždění, odřeniny	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- pád materiálu, pád nářadí	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- odletující částice	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<div>šroubováky</div> <ul style="list-style-type: none">šroubovák používat jen k úkonům, pro které je určen a nikoliv jako sekáč, dláto, páčidlopro danou práci používat šroubovák správné velikostido rukojeti šroubováku netlouci kladivempro elektrotechnické práce používat šroubovák s izolační rukojetípoškozené šroubováky nebo s vadnou rukojetí se nesmí používatmalé a drobné předměty se nesmí při šroubování držet v dlani ruky <div>kleště</div> <ul style="list-style-type: none">kleště nepoužívat na povolování nebo utahování maticrukojeti kleští musí mít v zadní části mezeru alespoň 10 - 15 mmpro elektrotechnické práce používat pouze kleště s izolačními návleky pro dané napětísoustředit se na vykonávanou činnostdodržovat příkazy a nařízenínepřeceňovat vlastní schopnosti <div>sekery</div> <ul style="list-style-type: none">sekery musí být dostatečně ostrétopůrka musí být pečlivě zasazena a zajištěna proti uvolnění (klíny, péra) <div>lopaty, motyky, krumpáče</div> <ul style="list-style-type: none">násady lopat, motyky a krumpáčů musí být nepoškozené , hladkénásady musí být pevně uchyceny a zajištěny proti vypadnutípři práci s tímto nářadím dbát na bezpečnou vzdálenost dalších pracovníkůpoužívat předepsané OOPPzvýšenou pozornost a opatrnost věnovat při zemních pracích, při nichž hrozí poškození elektrických vodičů (kabelů) pod napětímdodržovat pokyny vedoucího zaměstnance				<div>- ochranné rukavice</div> <div>- ochranná obuv</div> <div>- ochranný oděv</div>	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
pohyb osob po stavbě	- zakopnutí, klopýtnutí	III. stupeň	mírné riziko	řidiči pracovník	Z č.309/2006 Sb. NV č.591/2006 Sb. NV č.101/2005 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- uklouznutí	III. stupeň	mírné riziko		
	- pády osob do prohlubní, otevřených výkopů	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">staveništní komunikace udržovat v odpovídajícím stavu, u zpevněných ploch odstraňovat hrubé nečistotyrozbahněné a silně podmáčené přepravní cesty, zejména se silnými nerovnostmi a sklony je nutné zpevnit vhodným způsobem tak, aby bylo sníženo riziko převrácení automobilů a boření se pracovníků (např. při přepravě břemen)pracovní obuv je nutné neustále udržovat v dobrém stavu bez hrubých nečistot a mastnotnebezpečné prohlubně a otvory musí být zabezpečeny únosnými poklopy s odpovídajícím překrytím, zajištěnými proti horizontálnímu posunutí, nebo překrytím nebo nápadnou překážkou nebo zábradlím				- ochranná obuv s pevnou podrážkou	

Stavba / stavební objekt: VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou	- pád z výšky	IV. stupeň	značné riziko	všichni pracovníci pracující ve výškách a nad volnou hloubkou	NV č.591/2006 Sb. NV č.375/2017 Sb. NV č.362/2005 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	- pád materiálu	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">dodržovat zákaz užívání různých improvizovaných způsobů ke zvýšení místa práce (vratké předměty, sudy, kbelíky, bedny, otočné židle apod.)k výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení a pod. používat pouze žebříků a schodůdodržet výšku ochranného zábradlí min. 110 cmprostory, nad kterými se pracuje, zajistit tak, aby nedocházelo ke zranění nebo ohrožení osob apod.místo, na kterém se staví žebřík musí být rovné, dostatečně únosné a jeho plocha neklouzavá, pokud je postaven v komunikaci musí být zajištěn proti sraženívyrovnávání nerovností pod žebříkovými štěříny různými podložkami (cihly, tvárnicemi apod.) je zakázánožebříky používat jen ke krátkodobým pracímžebřík musí mít dostatečnou stabilitu a být zajištěn proti posunutí, rozevření, sklouznutí a pod.při práci na žebříku pracovat jen s jednoduchým nářadímpomocný materiál, nářadí nebo jiné pomůcky ukládat do brašny zavěšené na žebříku tak, aby nebyla ohrožena stabilita žebříkudodržovat zákaz nastavování žebříku přibítymi latěmipři práci na žebříku používat vhodné oblečení a obuv neznečištěnou barvami, sádrou, olejem, tukem a pod.dodržovat sklon jednoduchého žebříku 2,5 : 1 , doporučené 3 : 1při stavbě žebříku na podlahu a hladkou povrchovou úpravou (např. na gumu, PVC, hladné betony apod.) opatřit štěříny protisklznými botkami nebo je obandážovatdelší žebříky musí přidržovat jeden až dva pracovníci podle délky žebříkupři práci na žebříku nestát blíže než 80 cm od jeho horního okrajeje zakázáno se při práci na žebříku naklánět příliš do strany, aby bylo dosaženo vzdálenějšího místapři výstupu a sestupu po žebříku být otočen k žebříku vždy obličejem a rovněž tak i při práci na němpři výstupu a sestupu po žebříku se přidržovat příčl a nikoliv štěřinůpro dopravu břemen těžších 15 kg použít např. kladky, která však nesmí být upevněna na žebříkudvojitě žebříky je zakázáno používat jako jednoduché opěrnédvojitě žebříky je zakázáno používat jako nosné prvky pro pracovní podlahy lešenípřed každým použitím žebříku provést vizuální kontrolu žebříku (praskliny, nalomeniny, neodborná oprava apod.)jedenkrát ročně provádět kontroly žebříků dle požadavků předpisůje zakázáno opravovat chybějící nebo vadné příčle či štěříny připevněné latěmipoužívat přidělené OOPPsoustředit se na vykonávanou činnost				<ul style="list-style-type: none">- ochranná obuv s pevnou podrážkou- ochranná přilba	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Provoz pojízdných stavebních strojů	- přitlačení a zachycení osoby částí stroje	IV. stupeň	značné riziko	řidič stroje	Z č.309/2006 Sb. NV č.378/2001 Sb. NV č.375/2017 Sb. NV č.591/2006 Sb. NV č.168/2002 Sb. ZP č.262/2006 Sb..
	- zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje (řemenicí, řemenem, vtažením částí oděvu mezi ozubená kola apod.)	IV. stupeň	značné riziko		
	- uklouznutí a pád, podvrtnutí nohou při nastupování a vystupování z kabiny a při pohybu pracovníka po znečištěném povrchu stroje	II. stupeň	přijatelné riziko		
	- zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje, přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku	IV. stupeň	značné riziko		
	- přimáčknutí osoby padajícím materiálem, odletujícím materiálem (kameny, zemina ...)	IV. stupeň	značné riziko		
	- zasažení, rozdrčení, přimáčknutí osoby ramenem (výložníkem) rypadla a nakladače	III. stupeň	mírné riziko		
	- říznutí a pořezání o ostré hrany při ručním čištění a odstraňování materiálu	III. stupeň	mírné riziko		
	- popálení při práci v blízkosti rozpálených částí motoru, chladiče apod.	III. stupeň	mírné riziko		
	- bolesti zad a dolních končetin obsluhy stroje	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none"> vyloučit nežádoucí, předčasné spuštění chodu stroje při čištění, údržbě, opravách a seřizování strojů vyjmutím klíčků ze zapalovací skříně zabezpečit nebezpečná místa ochrannými kryty nebo jinými ochrannými zařízeními při činnostech v blízkosti nechráněných částí, např. seřizování, provádět dle návodu k obsluze dodržovat zákaz čištění stroje za chodu používat bezpečných ploch a zařízení k výstupu a pohybu na stroji udržovat výstupová a nášlapná místa v čistotě (odstraňovat hrubé nečistoty a mastnotu) dodržovat zákaz zdržování se v nebezpečném dosahu stroje a dráze pohybujícího se stroje vyloučit nežádoucí pohyb stroje, náhlé rozjetí, používat zvukovou signalizaci, nespustit motor při zařazené rychlosti vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru, ve které může být pracovník zasažen odletujícím materiálem dodržovat zákaz přepravovat materiál nad osobami a nad nechráněnou kabinou nákladních vozidel zabránit pohybu stroje v blízkosti okraje výkopu a zatížení volného okraje výkopu k obsluze strojů vybírat pracovníky s dobrým zdravotním stavem, pravidelně absolvovat lékařskou prohlídku dodržovat stanovený režim odpočinku a práce při ručním čištění a odstraňování materiálu ze stroje stejně tak jako v případě práce v blízkosti rozpálených částí používat OOPP - ochranné rukavice, ochranný oděv 				<ul style="list-style-type: none"> - ochranné rukavice - ochranný oděv - vhodná obuv 	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Provádění zemních prací ručních a mechanizovaných v blízkosti vodních toků	- uklouznutí a pád do vody a následný úraz končetin, celého těla, úlek, ztráta vědomí, utonutí i v malém množství vody při nízké hladině!!!	III. stupeň	mírné riziko	vedení stavby stavební dělníci obsluhy strojů řidiči subdodavatelé	NV č.591/2006 Sb. NV č.101/2005 Sb. NV č.362/2005 Sb. NV č.361/2006 Sb.
	- uklouznutím do vody, zasažením kamene do hlavy, bouchnutím se do hlavy, utonutí i v malém množství vody při nízké hladině!!!	IV. stupeň	značné riziko		
	- Při úrazu - bezprostřední kontakt s vodou – vniknutí vody do úst, uší, nosu, očí, šok, utonutí, smrt!!!	III. stupeň	mírné riziko		
	- přibouchnutí části těla stavebním materiálem	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">• Předepsaná kvalifikace zaměstnanců, školení o BOZP• seznámení s obsluhou ručního a dalšího nářadí,• používání OOPP.• vybavená lékárnička na pracovišti• dodržovat bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou• neužívat alkohol a jiné návykové látky – striktně na pracovišti a mimo pracoviště v pracovní době• práce ve dvojicích, ve skupinách, mít zajištěné a předem smluvené pokyny.• Určení prostoru pro práce nad vodou nejméně ve dvojici s možností dalšího kontaktu s osobou na břehu, zajištění vzájemný kontakt spolupracujících osob.• Stanovení bezpečného místa na břehu.• Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody spolehlivě zajistit prostředky kolektivní ochrany, musí být FO, které jsou vystaveny nebezpečí pádu do vody, vybaveny vhodným OOPP určeným pro ochranu před utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a výšku nad hladinou, musí tento OOPP umožnit zachycení popřípadě vyzdvižení jeho uživatele z vody.• Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při tonutí a zajištěna trvalá přítomnost FO, která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolená.• Není-li pracoviště nad vodou dosažitelné ze břehu, zajistí zhotovitel bezpečnou přepravu zaměstnanců na pracoviště a z něho vhodným plavidlem.• Všichni pracovníci budou seznámení s riziky práce v blízkosti vody. Na pracovišti, na břehu bude po celou dobu vykonávaných prací k dispozici volné lano, které nebude používáno ke stavebním účelům. Toto lano bude výhradně ponecháno k dispozici pro záchranu osoby, která by se bez vlastní vůle dostala do kontaktu s vodou. Všichni pracovníci budou seznámení s jeho umístěním!!!! Na pracovišti bude k dispozici vybavená lékárnička pro poskytnutí PP!!!				<ul style="list-style-type: none">- ochranná obuv s pevnou podrážkou- ochranný oděv- ochranné rukavice	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Bourací práce	- rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží,	III. stupeň	mírné riziko	pracovník	NV 591/2006 Sb. NV 361/2007 Sb.
	- pád materiálu nebo části konstrukce na osobu;	III. stupeň	mírné riziko		
	- propíchnutí, pořežání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, pořežání sklem a pod.;	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">• průzkum bouraného objektu/ jeho části, stanovení technologického postupu;• při bourání postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), podpěrných a nosných konstrukcí,• při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka;• vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.);• zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním;• dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu;• při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy;• řezání ocelových konstrukcí správným způsobem dle pracovního nebo technologického postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka;• vyloučení nebo omezení práce nad sebou;• používání ochranné přilby proti zranění hlavy;• včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOPP (pracovní obuv s pevnou podrážkou);				<ul style="list-style-type: none">- ochranný oděv- ochranné rukavice- ochranná obuv- Předání a převzetí pracoviště-Ochranná helma-Ochranné brýle	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Zvedání a přemísťování zavěšených břemen	- přiřazení a přitlačení pracovníka zhroupnutým břemenem k pevné konstrukci;	III. stupeň	mírné riziko	všichni pracovníci	NV č.101/2005 Sb. Z č.133/1985 Sb. NV č.495/2001 Sb. NV č.361/2007 Sb. REACH ES 1907 ZP č.262/2006 Sb.
	- pád břemene, náraz a zasažení osoby břemenem	III. stupeň	mírné riziko		
	- převrácení jeřábu při zvedání a přemísťování zavěšených břemen;	III. stupeň	mírné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">• zavěšováním břemen pověřovat vazače s odbornou kvalifikací;• správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro obsluhu jeřábu;• správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;• vyloučit přítomnost osob v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií);• vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem a břemenem;• postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí , být po celou dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče• nenavádět břemeno rukama, k usměrňování výkyvu používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí;• před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami• správný postup při zvedání a pojíždění s břemenem (zejména s ohledem na těžké terénní podmínky• vyloučení nadměrného rozhoupání břemene;• zákaz zvedání břemen a neznámé hmotnosti;• zajištění rovné pracovní a pojízdny plochy, zabránění nebezpečného náklonu jeřábu;• Práce provádět v souladu s TP				<ul style="list-style-type: none">- ochranný oděv- ochranné rukavice- ochranná obuv- radiostanice- platné revize stroje	

Stavba / stavební objekt : VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK – OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU					
Specifikace činností a zdrojů rizika	Specifikace rizika	Specifikace hodnocení rizika		Pracovní profese	Právní předpisy
		Stupeň rizika	Úroveň rizika		
Práce se stroji a stroj. zařízením - jeřáby	pád předmětu	III. stupeň	mírné riziko	všichni pracovníci	NV č.378/2001 Sb. NV č.176/2008 Sb. NV č.375/2017 Sb. Z č. 309/2006 Sb. NV č.591/2006 Sb. NV č.101/2005 Sb. NV č.495/2001 Sb. ZP č.262/2006 Sb.
	naražení	III. stupeň	mírné riziko		
	přímáčknutí, rozdrčení	IV. stupeň	značné riziko		
	dotyk s živými částmi el. zařízení	IV. stupeň	značné riziko		
	ztráta stability zařízení	IV. stupeň	značné riziko		
	zachycení nebo vtažení rotačními nebo pohybuujícími se částmi	IV. stupeň	značné riziko		
Bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení				OOPP k vyloučení nebo zmírnění rizika	
<ul style="list-style-type: none">• obsluha jeřábu je povinna účastnit se opakovaného školení jeřábníků a ověřování znalostí jeřábníků, vazačů a obsluhovatelů• provádět průběžně kontrolu dodržování předpisů pro jeřábníky, vazače a obsluhovatele• břemena přepravovat jen jsou-li řádně a bezpečně uvázána nebo zavěšena• zvedat a přepravovat břemeno pouze na znamení vazače• pojíždět s břemeny nad pracujícími a pojíždějícími dopravními prostředky je zakázáno• jeřáb ovládat tak, aby nedocházelo k nadměrným dynamickým účinkům na části jeřábu a k rozhoupání břemena• dodržovat zákaz zvedání nebo obracení břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení• dodržovat zákaz zvedat a přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení• dodržovat zákaz najíždět plnou rychlostí na koncové vypínače• dodržovat zákaz zvedat břemena šikmým tahem a zbytečně vysoko, jakož i břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá apod.• dodržovat zákaz vytahovat násilně vazací nebo závěsné prostředky zpod břemen• dodržovat zákaz přiblížit jeřáb (nebo jeho část, výložník, lano apod.) do nebezpečné blízkosti el. venkovních vedení pod napětím• při práci jeřábu v blízkosti ochranného pásma el. vedení zapnout signalizátor nebezpečného přiblížení• provozovat jeřáb dle provozních předpisů a návodů výrobce• opravovat el. zařízení jeřábů mohou jen pracovníci s příslušnou kvalifikací• u silničních jeřábů před započetím práce zajistit stabilitu vysunutím stabilizačních opěr• dodržovat zákaz pojíždění silničního jeřábu se zavěšeným břemenem• dodržovat zákaz pojíždění silničního jeřábu s ramenem v mimo přepravní poloze• řídit se bezpečnostními značkami• před zahájením prací vždy zkontrolovat vazací prostředky• používat přidělené OOPP• soustředit se na vykonávanou činnost• dodržovat příkazy a nařízení• nepřeceňovat vlastní schopnosti				<ul style="list-style-type: none">- ochranné rukavice- ochranný oděv- ochranná obuv- ochranná přilba	