



Vysvětlení zadávací dokumentace – Dieselagregát pro pavilon ryb

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dieselagregát pro pavilon ryb“ obdržel dne 2. 3. 2020 systémem EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Žádost:

Dobrý den,

po prostudování obdržené dokumentace máme následující dotazy:

1. Základová deska pod DG je dodávkou stavby nebo dodavatele DG ?
2. Zemní práce spojené s položením chrániček pro kabeláž mezi DG a ATS je dodávkou stavby nebo dodavatele DG ?
3. Přechodové skříně (2 ks) pro kabelové propojení DG a ATS jsou dodávkou stavby nebo dodavatele DG ?

Děkuji předem za upřesnění

Odpověď:

Ad1) Základová deska je součástí probíhající stavby.

Ad 2) Zemní práce a kabeláž mezi DG a ATS bude provedeno v rámci dodávky dieselagregátu.

Ad 3) Přechodové skříně jsou součástí dodávky dieselagregátu.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek i vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno