

Hájek-Kozlanský HAK s.r.o.

Oborník čp.2108/31C, 789 01 Zábřeh

IČO: 26825180, DIČ:CZ26825180; tel.,FAX: 583414546; 603470 185

Ing. Vít Pučálek

M. Bureše 809

Polička

572 01

Naše značka:20/20/Po

Vaše značka:

Zábřehu dne: 1.5.2019

Věc: Vyjádření k plánované stavbě

Druh stavby: PPO Postřelmov – úprava prostor mobilních hrazení - Postřelmov

Místo stavby: Parcela p.č. 1978 k.ú. Postřelmov; část obce Postřelmov Pazderna

Dotčené vedení: **Hlavní vodovodní řád DN 300 z VDJ Kolšov**

1. V místě stavby se **nachází** zařízení v naší správě.
2. Nemáme k dispozici přesné zaměření vod.řadu, proto požadujeme před zahájení zemních prací vytyčení sítí na místě samém.

Při provádění stavebních a zemních prací v ochranném pásmu vodovodu budou dodrženy tyto podmínky:

- před prováděním prací požádá provádějící o přesné vytyčení podzemního vedení. Při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní sondy
- práce ve vzdálenosti menší jak 1m od vodovodu budou prováděny ručně. Pracovníci, provádějící tyto práce budou prokazatelně seznámeni s tím, že pracují v ochranném pásmu vod.vedení a musí zachovat při provádění prací patřičnou opatrnost.
- v případě jakéhokoli narušení vod.řadu bude toto ihned oznámeno na tel.583414546,603143247,736616058)
- požadujeme zajištění maximální ochrany našeho zařízení během stavebních prací, dodržení ČSN 73 6005 a zákona č.274/2001Sb. v platném znění(Zák. o vodovodech a kanalizacích)

Platnost vyjádření:24měsíců

Příloha: Situace s vyzn. hl. vod. řadů

Kozlanský HAK s.r.o.

Oborník čp. 2108/31c, 789 01 Zábřeh

IČO: 26825180, DIČ: CZ26825180

tel./fax: 583 414 546

.....
za provozovatele vodovodu Postřelmov
Kozlanský David