



Obec Postřelmov

Komenského 193, 789 69 Postřelmov

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: POST-0519/2019

Spisová značka:

Vyřizuje: Miroslava Nezbedová

Tel: 583480713

E-mail: nezbedova@postrelmov.cz

Datová schránka: 9ygbvij

Datum: 03.05.2019

Ing. Vít Pučálek

M. Bureše 809

572 01 Polička

Vyjádření PPO - Úprava prostor mobilních hrazení

Dne 24. 4. 2019 nám byla doručena žádost k vyjádření projektové dokumentaci ve stupni stavebního řízení pro úpravu prostor mobilního hrazení v rámci protipovodňových opatření obce Postřelmov.

Jedná se o úpravu 7 stavebních objektů:

1. SO 01 – Prostor mobilního hrazení MOB 3-P – mobilní hrazení v délce 12 m (6 x 2 m) v ochranné zdi nad Postřelmovským potokem

- Dojde k navýšení paty pro osazení mobilního hrazení (z důvodu rychlého nastoupání hladiny vyběžených vod a ukládání mobilního hrazení do již zaplavené paty). Toto navýšení bude konzultováno s projektantem plánované cesty, která bude mobilním prostorem procházet.

- Dojde k zúžení prostoru mobilního hrazení a to na minimální možnou šířku s ohledem na nutnost průjezdu zemědělské techniky.

- Budou navrženy lehčené prvky mobilního hrazení pro snadnou manipulaci při jejich osazování v době zvýšených povodňových průtoků.

2. SO 02 – Prostor mobilního hrazení MOB 4-P – mobilní hrazení v délce 8 m (4 x 2 m) v ochranné zdi pod MEP Postřelmov

- Dojde k navýšení paty pro osazení mobilního hrazení (z důvodu rychlého nastoupání hladiny vyběžených vod a ukládání mobilního hrazení do již zaplavené paty). Toto navýšení bude konzultováno s projektantem plánované cesty, která bude mobilním prostorem procházet.

- V rámci projektu nebude řešeno opatření na převedení zahrázových vod

3. SO 03 – Prostor mobilního hrazení MOB 2-MEP – mobilní hrazení vjezd š. 5,0 m (2,5 x 2 m) v oplocení MEP Postřelmov

- V rámci projektu bude navrženo doplnění ochranné zdi tak, že horní líc ochranné zdi bude korespondovat s horním lícem stávající ochranné zdi. K takto navýšené niveletě vjezdu do areálu MEP Postřelmov budou provedeny nájezdové rampy pro pohyb potřebné mechanizace. Rampy nebudou součástí tohoto projektu.

- Z důvodů navýšení nivelety vjezdu do areálu dojde k přesazení stávající brány. Projektant provede posouzení stávajícího technického stavu brány a určí, zda tuto bude nutno nahradit novou nebo dojde k její opravě a znovu umístění.

4. SO 04 – Prostor mobilního hrazení MOB 1-MEP – mobilní hrazení vjezd š. 4,0 m (2 x 2 m) v oplocení MEP Postřelmov

- Stávající dřevěné hrazení bude nahrazeno betonovými prefa prvky pro hrazení. Návrh tvaru a konstrukce hrazení bude projednáno na dalším výrobním výboru. Projektant předloží varianty řešení.

5. SO 05 – Prostor mobilního hrazení MOB 2-P – mobilní hrazení vjezd š. 4,0 m (2 x 2 m)

v ochranné zídce pod silnicí na Sudkov – u sportovního areálu - Budou navrženy lehčené prvky mobilního hrazení pro snadnou manipulaci při jejich osazování v době zvýšených povodňových průtoků.

6. SO 06 – Prostor mobilního hrazení MOB 1-P (A) – mobilní hrazení (3 x 2 m) v ochranné zídce pod silnicí na Sudkov

- Projektant prověří možnost dobetonování části ochranné zdi vedoucí rovnoběžně podél stávající místní komunikace. Dochází zde ke střetu se správcí inženýrských sítí.

- Budou navrženy lehčené prvky mobilního hrazení pro snadnou manipulaci při jejich osazování v době zvýšených povodňových průtoků.

7. SO 07 – Prostor mobilního hrazení MOB 1-P (B) – mobilní hrazení (3 x 2 m) v ochranné zídce pod silnicí na Sudkov

- Stávající dřevěné hrazení bude nahrazeno betonovými prefa prvky pro hrazení. Návrh tvaru a konstrukce hrazení bude projednáno na dalším výrobním výboru. Projektant předloží varianty řešení.

Konstrukčně se jedná o monolitické betonové konstrukce.

Použité materiály: podkladní beton C8/10 X0

beton C30/37 XC4, XF4, XA1

výztuž B 500B (R 10505)

zámečnické výrobky býdou ocelové a lehčené kovové konstrukce.

Obec Postřelmov souhlasí s navrhovanými úpravami dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení z 12/2018, zpracované Ing. Vítém Pučálkem. V zájmové lokalitě se nachází inženýrské sítě v majetku a vlastnictví obce Postřelmov – vodovod a vakuová kanalizace. Před realizací je potřeba tyto sítě vytyčit. Protože nemáme digitální zaměření sítí, je potřeba sítě vytyčit na místě samém.

Pro zaměření vakuové kanalizace je potřeba kontaktovat kolegu Miroslava Vláčela – tel. 724 183 458 nejméně v týdenním předstihu.

Správcem našeho vodovodu je firma Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31C, 789 01 Zábřeh – kontaktní osoba – David Kozlanský, tel. 736 616 508. Je potřeba respektovat požadavky uvedené ve vyjádření zn. 20/20/Po ze dne 1. 5. 2019, které Vám byly firmou Hájek – Kozlanský HAK s.r.o. zaslány.

S pozdravem



Ing. Jiří Pumprla
starosta