



- 1 ZACHYTŇNÁ PODLOŽKA (STĚNÍTKO) NAD HLÁSIČ 0,75M2
MONTÁŽ DLE POZICE HLÁSIČE V PROSTORU
- 1 STÁVAJÍCÍ ŮSTŘEDNA EPS; ESSER IQ 8M
MÍSTNOST OCHRANY OBJEKTU
- 2 NOVÁ ŮSTŘEDNA SYSTÉMU EPH
MÍSTNOST OCHRANY OBJEKTU
- 3 PROVIZORNÍ KABELOVÁ TRASA KRUHOVÉ LINKY
LISTA VKLADACÍ LHD 20X20HF
MONTÁŽ LEPENÍM KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
- 4 KABEL 2x2x0,8 CUS HF (PROVIZORNÍ INSTALACE)
MONTÁŽ DO VKLADACÍ LISTY
- 5 PROVIZORNÍ STOUPAČÍ TRASA KRUHOVÉ LINKY
LISTA VKLADACÍ LHD 20X20HF
MONTÁŽ LEPENÍM KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
- 6 PROVIZORNÍ KABELOVÁ TRASA KRUHOVÉ LINKY
DRÁTĚNÝ ŽLAB 35/100 Zn
PEVNÁ MONTÁŽ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
- 7 KABEL 2x2x0,8 CUS HF (PROVIZORNÍ INSTALACE)
MONTÁŽ DO DRÁTĚNÉHO ŽLABU
- 8 KABELOVÁ TRASA KRUHOVÉ LINKY
DRÁTĚNÝ ŽLAB 35/100 Zn
PEVNÁ MONTÁŽ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
- 9 KABEL 2x2x0,8 CUS HF (VIZ SCHÉMA ZAPOJENÍ)
MONTÁŽ DO DRÁTĚNÉHO ŽLABU
- 10 STOUPAČÍ TRASA KRUHOVÉ LINKY, 3.NP-2.NP
KABEL 2x2x0,8 CUS HF (VIZ SCHÉMA ZAPOJENÍ)
PEVNÉ PŘÍCHYTIT DLE MOŽNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- 11 KABEL 2x2x0,8 CUS HF (VIZ SCHÉMA ZAPOJENÍ)
MONTÁŽ V TRUBCE POD OMÍTKOU
- 12 PŘÍPOJENÍ MEZI OBJEKTY (RŮZNÁ VÝŠKA PODKROVÍ)
KABEL 2x2x0,8 CUS HF (VIZ SCHÉMA ZAPOJENÍ)
MONTÁŽ V TRUBCE PROVŘETEM
- 13 PROVIZORNÍ KABELOVÁ TRASA KRUHOVÉ LINKY
PŘÍCHOZÍ SVISLE V MEZERĚ MEZI OKNEM A SCHODIŠTĚM
- 14 PROVIZORNÍ KABELOVÁ TRASA PŘÍPOJENÍ ŮSTŘEDNĚ
SYSTÉMU ESSERNET (DOPLNIT MIKROMODULY)
- PŘÍPOJOVACÍ BOD PROVIZORNÍ INSTALACE
KABEL 2x2x0,8 CUS HF (VIZ SCHÉMA ZAPOJENÍ)
EL. INSTALKRAKICE/MONTÁŽ KE ŽLABU
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ OPTICKO-KOŮROVÝ
MONTÁŽ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM, NEBO ŽLABU
- TLAČÍTKO RUČNÍHO HLÁSIČE
MONTÁŽ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
- ŮSTŘEDNA
MONTÁŽ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM

Č. REVIZE		DATUM		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		SCHVÁLIL		POZNÁMKA	
<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</div></div>				Moskevská 86 101 00 Praha 10						www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI				VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		SCHVÁLIL		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div></div>				jméno Jaeroslav Špaček		jméno Jaroslav Špaček		jméno Petr Váňa		Č. ZAKÁZKY 1929000016	
Zámek Kačina Rozšíření stávajícího systému detekce požáru o prostor: půdy hlavní budovy zámku, a obou kolonád									POČET FORM.		4x A4
									DATUM		11 / 2019
									MĚŘÍTKO		---
									Č.KOPIE		ČÁST
SCHÉMA ZAPOJENÍ + LEGENDA											02