

Povodí Moravy, s.p.
U dětského domova 263
772 11 Olomouc

V Šumperku, dne 8. 7. 2019

Věc: Bratrušovský potok, Šumperk - oprava skluzu a toku

Místo stavby: k.ú. Šumperk – pozemek p.č. 651/8


Jedná se o zpřístupnění pozemku p.č. 651/8 jako přístupovou cestu pro stavbu „Bratrušovský potok, Šumperk - oprava skluzu a toku“. Vlastníkem pozemku je Státní pozemkový úřad. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. má tento pozemek v užívání v rámci nájemní smlouvy. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. souhlasí se vstupem na pozemek za splnění níže uvedených připomínek a požadavků:

1. Budou dodrženy přístupové cesty – čárkovaná růžová čára ve Speciální situaci výkres č. C.5 – ZOV.
2. Na pozemku p.č. 651/8 se nachází potrubí splaškové kanalizace, viz přiložená situace. Toto potrubí nesmí být přejížděno těžkou technikou (pásovými rypadly, nakladači, nákladními vozy). Hrozí poškození potrubí.
3. Před zahájením prací a před záhozem je nutné kontaktovat správce majetku – Roman Milek, 724 234 474 a vedoucího provozu Šumperk - Ing. Oldřich Baják, 724 331 612
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření provozovatel kanalizace ŠPVS, a.s. ze dne 23.5.2019 a o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "Souhlas s provedením stavby" provozovatelem vodovodu, spol. ŠPVS, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.


JUDr. Martin Budiš

výkonný ředitel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Příloha: Speciální situační výkres ZOV

Situace trasy splaškové kanalizace s vyznačením ochranného pásma 2,5 m od líce stoky na každou stranu

Vyjádření ŠPVS ze dne 23.5.2019



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
Ing. Zdeněk Kořínek
email: korinek@vhz.cz
tel.: +420 702 011 768

www.vhz.cz



Šumberská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603841/0100

Paní
Ing. Pavlína Laryszová
Povodí Moravy, s.p.
U dětského domova 263
772 11 OLOMOUC

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail
šperlichova@spvs.cz

Vyřizuje/□
Šperlichová/583 317 252

Šumperk
23.5.2019

Věc:

"ŠUMPERK – Bratrušovský potok, Šumperk – Oprava skluzu a toku" ÚŘ+SR

Souhlasíme se stavbou *Bratrušovský potok, Šumperk – Oprava skluzu a toku* v katastrálním území Šumperk za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s kanalizační stokou, včetně výústních objektů v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „ZvaK“). Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.) na něm na obě strany.

Upozorňujeme, že v těle skluzu se nachází kanalizační potrubí, které převádí odpadní vody z levého břehu na pravý. Je nutné zajistit jeho maximální ochranu při provádění prací.

Oznamujeme, že kromě výústních objektů nevlastníme žádnou část, která je součástí vodoteče, tj. kynety a bermy.

Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu infrastruktury při realizaci investičního záměru, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutních zařízení.

Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "Souhlas s provedením stavby", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.


Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

Toto vyjádření je ve smyslu ust. §23 ZvaK vyjádřením vlastníka vodovodu a kanalizace vydané provozovatelem na základě zmocnění vyplývajícího ze smlouvy o provozování dle ust. §8, odst. 2 ZvaK.

Za ŠPVS, a.s. Šumperk
Ing. Mirka Šperlichová
ved. odd. VH rozvoje

Šumberská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911



VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková	ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková	KONTOLOVAL Ing. Miroslav Novák	 Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc
KRAJ: Olomoucký	K. Ú.: Šumperk		
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			FORMÁT A3
NÁZEV AKCE:			DATUM 2/2019
Bratrušovský potok, Šumperk - oprava skluzu a toku			ÚČEL DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY 223 425
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM Balt. p. v.
SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ZOV			ČÍSLO VÝKRESU C.5
			MĚŘÍTKO 1:2000
			Č. KOPIE