



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Spisová zn.: SpKrÚ – 19219/2020 OKSCR OKPP
Číslo jednací: KrÚ – 26325/2020 OKSCR OKPP
Vyřizuje: Mgr. Michal Drkula, úsek památkové péče
Telefon: 466 026 557
E-mail: michal.drkula@pardubickykraj.cz

Datum: 14.04.2020

Národní kulturní památka Hřebčín Kladruby nad Labem – stáj Paddock v Kladrubech nad Labem – návrh na provedení opatření proti vlhkosti, barevnosti venkovních dřevěných částí krovu, oplocení a mlatových povrchů

R O Z H O D N U T Í

Účastník řízení: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, úsek památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel žádost o vydání závazného stanoviska, která navrhuje provedení opatření proti vlhkosti a obnovu barevnosti dřevěných částí krovu na objektu stáje Paddock na pozemku parc. č. 288, jejího oplocení a realizaci mlatových povrchů na pozemku parc. č. 903, vše v k. ú. Kladruby nad Labem, okres Pardubice, Pardubický kraj.

Příslušný orgán státní památkové péče k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je **provedení prací** podle předloženého návrhu z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** při dodržení následující podmínky.

1. Nátěr venkovních dřevěných částí krovu stáje Paddock (okrový odstín NCS S 1050 – Y 10 R) v technologii krycího emailu na bázi alkydových pryskyřic bude proveden ve dvou vrstvách.

O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro národní kulturní památky provedl správní řízení k žádosti Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem, o vydání závazného stanoviska k výše uvedené akci.

Žádost navrhuje provést práce na objektu stáje Paddock bez čp. a dále na pozemcích parc. č. 288 a 903 v k. ú. Kladruby nad Labem, které jsou součástí prohlášené národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem (dále jen NKP), a to nařízením vlády České republiky č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky ze dne 28.03.2001 a zároveň jsou součástí území zapsaného dne 10.07.2019 na Seznam světového dědictví UNESCO. NKP je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 272.

Chráněné kulturně historické hodnoty areálu NKP spočívají v jeho komponované krajině vytvořené výhradně pro chov a výcvik starokladrubských koní. Stáj Paddock z roku 1865 představuje hodnotný doplněk areálu NKP, pozoruhodný svým architektonickým řešením i svým přirozeným urbanistickým zapojením do komponované krajiny. Kladrubský hřebčín je jedním z nejvýznamnějších příkladů kulturní krajiny zemědělského statku nejen v rámci České republiky, ale i v celosvětovém měřítku.

V současné době probíhá celková obnova objektu stáje Paddock v Kladrubech nad Labem a jejího bezprostředního okolí, a to podle příslušným orgánem schválené projektové dokumentace s názvem „Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů“ (dále jen projektová dokumentace). Navržené práce představují změny, které vycházejí z nových skutečností zjištěných při provádění stavby a požadavků účastníka řízení (investora). V žádosti se navrhuje provést provedení opatření proti vlhkosti a zasolení, barevnosti venkovních dřevěných částí krovu, oplocení a mlatových povrchů okolo stáje.

Podle platné podmínky č. 4 ze závazného stanoviska č. j. KrÚ – 22625/2017 OKSCR OKPP ze dne 23.03.2017 vydaného k projektové dokumentaci bylo provedeno aktuální měření vlhkosti a obsahu vodorozpustných solí. Na základě vyhodnocení těchto výsledků bylo navrženo opatření proti vlhkosti a zasolení. Rovněž byla zohledněna zjištěná skutečná skladba zdiva, která byla zjištěna po odstranění vnitřních omítek. Jedná se o smíšené zdivo se silnou příměsí kamenů a kamenných bloků. Pro snížení zasolení a vlhkosti zdiva byla navržena aplikace tzv. obětovaných omítek. Současně budou provedeny další práce mající vliv na snížení vlhkosti zdiva, tj. oprava stájové kanalizace a rozvodu vody, odvod srážkových vod od objektu do šterkové vsakovací galerie, částečné snížení okolního terénu a jeho spádování směrem od objektu.

V průběhu prací (při rozebírání krovové konstrukce) byly zjištěny fragmenty starších barevných nátěrů na dekorativních vyřezávaných prvcích. Následně byla na nich provedena stratigrafie. Na základě vyhodnocení tohoto průzkumu byla k realizaci vybrána nejstarší vrstva, kterou je nátěr v okrovém odstínu. Následně na kontrolním dnu proběhlo vzorkování několika odstínů barvy a z nich byl zástupci státní památkové péče vybrán odstín NCS S 1050 – Y 10 R v technologii krycího emailu na bázi alkydových pryskyřic.

V rámci celkové obnovy stáje Paddock vzniknou (podle dochované historické plánové dokumentace) 4 venkovní oplocené výběhy. Bude u nich použit typ oplocení (ohrazení), který je tradičně užíván v celém areálu NKP. Ohrazení tvoří jednotlivá pole o délce 4 m s betonovými sloupky o profilu 130 x 150 mm a nadzemní výšce 1,2 m – kotvení v terénu bude do hloubky 0,8 m. Mezi sloupky jsou vždy dvě vodorovná břevna (tzv. tesy) o profilu 80 x 60 mm, vsazená do zářezů ve sloupcích. Celé ohrazení bude opatřeno bílým vápenným nátěrem.

Na základě požadavků investora je navržena změna povrchu obslužné komunikace kolem stáje Paddock. Místo navrženého přírodního hlinitého povrchu se zatravněním bude proveden na povrch mlatový v okrové barvě. Celé navržené souvrství je v tl. 450 mm s postupně zhutňovanými třemi vrstvami – tl. 250 mm (frakce 32/63), tl. 150 mm (frakce 8/16) a tl. 50 mm (frakce 0/4). Navržený materiál představuje tradiční povrch, který je pro tyto účely (komunikace) využíván v celém areálu NKP.

Žádost byla příslušnému orgánu doručena dne 28.02.2020. Tímto dnem bylo v souladu se správním řádem zahájeno správní řízení a příslušný orgán požádal odbornou organizaci státní památkové péče – Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze (dále jen NPÚ) – o písemné vyjádření.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ (doručeno dne 27.03.2020) č. j.: NPÚ - 310/18468/2020, vypracované Ing. arch. Janou Hančlovou (dále jen vyjádření NPÚ). V něm je uvedeno, že s předloženým návrhem lze za podmínky souhlasit. Příslušný orgán se s tímto vyjádření NPÚ ztotožnil a zapracoval jej do svého závazného stanoviska.

Odůvodnění stanovené podmínky:

Ad 1) Dvojitý nátěr venkovních dřevěných konstrukcí krovu stáje Paddock zabezpečí jejich náležitou ochranu před nepříznivými vlivy počasí a zároveň zajistí jejich odpovídající trvanlivost.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení rozhodnutí vycházel z předložené žádosti, vyjádření NPÚ, znalosti místních poměrů, Standardního stavebně – historického průzkumu „Národní kulturní památka, Národní hřebčín Kladruby nad Labem“, zpracoval: autorský tým pod vedením Ing. Petra Macka, 2001 – 2003, a došel k závěru, že provedení předmětných prací podle předloženého návrhu je při dodržení stanovené podmínky přípustné. Provedením navržených prací budou ochráněny a uchovány kulturně-historické hodnoty předmětné NKP.

Účastníku řízení byla dána možnost do 07.04.2020 vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. Účastník řízení této možnosti nevyužil.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, úseku památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Mgr. Milan Novák
vedoucí odboru

Na vědomí:
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha