

**ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ V SOULADU
SE SMĚRNICÍ ZADAVATELE Č. S-5/2019**

„OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – AREÁL UHŘÍNĚVES“

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, IČ 00027014, DIČ 00027014, zastoupen doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc. Ph.D., ředitelem

Dotaz:

„Dobrý den,

chci se zeptat, zda vám můžeme vypracovat nabídku, ve které namísto výbojkových svítidel použijeme LED svítidla naší výroby, jejich spotřeba elektrické energie bude nižší o 50-60 %.“

Odpověď zadavatele:

Pakliže bude dodržena svítivost LED světel, nemá zadavatel z technického hlediska se změnou problém.

V Praze

**Za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Aneta Matoušková, na základě plné moci**