

**ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ V SOULADU
SE SMĚRNICÍ ZADAVATELE Č. S-5/2019**

„OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – AREÁL UHŘÍNĚVES“

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, IČ 00027014, DIČ 00027014, zastoupen doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc. Ph.D., ředitelem

Dotaz:

„K předmětné veřejné soutěži se z důvodu správného nacenění chci zeptat na bližší specifikaci povrchů a v jaké míře jsou různé typy povrchů zastoupeny?“

Odpověď zadavatele:

Kolmé překopy komunikací – finální povrchy jsou z dlažebních kostek. Ostatní kabelové trasy jdou podélně podle komunikací na rozhraní zpevněných povrchů a zeleného pásu. Při výkopových pracích je nutné zachovat průjezdnou alespoň polovinu vozovky nebo zajistit přejezd pro těžkou, zemědělskou techniku.

V Praze

**Za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Aneta Matoušková, na základě plné moci**