

**Odesílatel**

Název: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 76001 Zlín, CZ

ID schránky: w6thp3w

Typ schránky: OVM

**Příjemce**

Název: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5/216, 60200 Brno, Česká republika

Dodáno: 14.10.2011, 11:12:10

**Obecné informace**

Věc: Ostrožská Lhota - staba 3 poních cest

Zmocnění: 0 / 0 §

odstavec

písmeno

Naše č. j.: KRPZ-51406/ČJ-2011-151106-BAN

Naše sp. zn.: KRPZ-51406/ČJ-2011-151106-BAN

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázáno doručení fikcí: ☐

**Přílohy**

Vyjádření\_k\_stavbě\_p.pdf



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště  
Dopravní inspektorát

14-10-2011

č.j.: 3919

kom:

Ing. Dvořák



Č. j. KRPZ-51406-2/ČJ-2011-151106-BAN

Uherské Hradiště 13. října 2011  
Počet stran: 2

HBH Projekt spol. s r.o.  
Kabátníkova 5  
Brno  
602 00

**Stavba polní cesty a její připojení na místní komunikaci a na silnici III/4991 v k.ú. Ostrožská Lhota - vyjádření**

K č.j.1285/11

Dopravní inspektorát Policie ČR Uherské Hradiště obdržel dne 30.9.2011 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavební akce „DSP a PDPS pro stavbu hlavní polní cesty PC 14 a PEO 4,5,7, k.ú. Ostrožská Lhota" - úpravy připojení místní komunikace k silnici III/4991.

Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vydáváme písemné stanovisko k žádosti o připojení pozemní komunikace na silnici III/4991 a místní komunikaci v k.ú. Ostrožská Lhota.

Předem uvádíme, že ke kvalifikovanému posouzení stavby je nutné předkládat řádně zpracovanou a okótovanou projektovou dokumentaci. Nestačí předložit pouze schematické výkresy koordinačních situací, které nejsou v žádném místě plánovaného úseku okótovány; pouze je doložen vzorový příčný řez, který nemusí být v celém úseku totožný (taktéž není uvedeno v průvodní zprávě). Taktéž ve výkresové části chybí podélný řez při napojení polní cesty na místní komunikaci.

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k stavebním objektům protierozních opatření nemáme námitek.

S připojením polní cesty k místní komunikaci a silnici III/4991 v k.ú. Ostrožská Lhota souhlasíme pouze za předpokladu respektování následujících podmínek.

- Vzhledem k tomu, že polní cesta se nachází ve svažitém terénu (větší podélný sklon), je nutné před napojením na předmětnou pozemní komunikaci vybudovat odvodňovací žlab tak, aby nedocházelo k ohrožení této komunikace zejména sváděním a odtékáním vod na těleso komunikace.
- Přestože se připojení polní cesty nepovažuje za křižovatku ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 361/2000 Sb. a § 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., je nutné i v tomto případě

Velehradská třída 1217  
686 43 Uherské Hradiště

www.policie.cz

Tel.: 974678258  
Fax:  
Email:

dodržet ustanovení ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ o nejmenší dovolené vzdálenosti křižovatek.

- Jelikož v průvodní zprávě není uvedeno jakému druhu vozidel bude polní cesta sloužit, tak v případě, že tato bude i mimo jiné určena pro motorovou dopravu, doporučujeme z důvodu zajištění lepšího vjezdu a výjezdu vozidla na předmětnou pozemní komunikaci, v místě jejího napojení, řešit hranu sjezdu směrovými oblouky.
- Respektovat podmínky uvedené v ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“.
- V případě, že při napojení polní cesty dojde k poškození vozovky výše uvedené místní komunikace a silnice III/4991, bude její povrch opraven a uveden do původního stavu.
- Pokud při stavbě - napojení polní cesty na stávající pozemní komunikace dojde k omezení provozu, zašle minimálně 30 dnů před zahájením stavby vybraný zhotovitel návrh přechodného dopravního značení s konkrétním uvedením organizace dopravy po celou dobu stavby a její jednotlivé etapy. V žádosti bude dále uvedeno jméno pracovníka, který bude zodpovědný za respektování všech stanovených podmínek, jeho telefonní číslo, přesný název zhotovitelské firmy, termín zahájení a ukončení stavebních prací. Žádost k uzavírce, objíždě a zvláštnímu užívání komunikace bude zpracována v souladu s ustanovením § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Ing. Milan Bania, v.r.  
komisař

npor. Bc. Robert Rampáček, v.r.  
komisař-vedoucí Dopravního inspektorátu