

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
Ing. Magdalena Kokejlová  
+420 541 637 255  
kokejlova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 12. 5. 2020

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – VD Horní Bečva - správní budova, oprava přístupové terasy, vč. schodiště

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Horní Bečva - správní budova, oprava přístupové terasy, vč. schodiště“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz:

Vážený zadavateli, po přezkoumání zadávací dokumentace, bychom chtěli vznést dotaz ke konstrukci opěrné stěny ze stávajících IZT panelů 19/10. V dokumentaci jsme nenalezli žádný popis kotvení či statického zajištění IZT panelů pod realizovanou částí opěrné stěny. Počítá tedy projekt, že stávající panely jsou ke svahu kotveny či jinak staticky zajištěny vůči potencionálním deformacím? Děkujeme.

### Odpověď:

*Zadavatel uvádí, že na IZT panelech je zídka z prefabrikátů, které se odstraní a nahradí zídkou novou podobných parametrů, zatížení IZT panelů se tedy nezmění a bude stejné jakou současně. Projekt tedy počítá s tím, že zatížení IZT bude neměnné.*

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.  
*podepsáno elektronicky*