



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

**IVBA spol. s r.o.
Ing. Iva Barabášová
Široká 430/7
370 01 České Budějovice**

Vaše zpráva č.j.: 2430-318-01

Naše značka: DS 00910/16/2/02

V Praze dne: 12.5.2016

Vyřizuje:

Ing. Jandák/362

„Národní zemědělské Muzeum v Praze, řešení venkovní expozice, SÚ a nástavba, k.ú. Holešovice“

Stavebník: Národní zemědělské Muzeum Praha

Žádost o stanovisko k projektu pro sloučené územní a stavební řízení

Předložená projektová dokumentace v rámci stavebních úprav muzea v ul. Kostelní navrhuje realizaci střešní terasy jako pokračování venkovní expozice muzea, vestavbu nového osobního výtahu a repasi stávajícího výtahu nákladního. Účel užívání stavby se nemění, odebírané množství pitné vody zůstává beze změny. Způsob napojení na vodovod, kanalizaci a způsob odvádění dešťových vod zůstává beze změny.

Navrhovaná plocha nové nástavby (celkem cca 852 m²) je z cca 60 % řešena jako plocha s vegetativním krytem, celkový stávající odtok ze střechy (cca 0,24 ha) je touto úpravou snižován ze stávajících cca 50 l/s o cca 9 l/s.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) žádost vrací bez vyjádření a dokumentaci požaduje upravit / doplnit z těchto důvodů:

- Předložená projektová dokumentace v dostatečné míře neřeší nakládání se srážkovými vodami, viz. znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména se zněním §5:

(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem.

- Upozorňujeme, že dle požadavků „Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy“ je přípustné odtokové množství dešťových vod do kanalizačního systému stanoveno hodnotou 10 l/s/ha.

Přepracované řešení žádáme předložit k novému posouzení, doporučujeme řešení konzultovat v rozpracovanosti.

Toto vyjádření má platnost jeden rok ode dne jeho vydání.

~~Projektovou dokumentaci vracíme zpět.~~

S pozdravem

~~Příloha: PD~~

PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.
Ing. Julie Nováková
Záatecká 110/2, 110 00 Praha 1
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
Tel.: 251 170 111
Fax: 251 170 225

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. -201-