



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

Dat. doručení: 07-07-2016
Číslo jednací: NZM- 2016/226
Počet listů/příloh: 1/2

Národní zemědělské muzeum
Ing. arch. Jana Valešová
Kostelní 1300/44
170 00 Praha 7

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: Aktualizace č.1,
č.j. DS 00910/16/2/02

V Praze dne: 29.6.2016

Vyřizuje:

Ing. Jandák/362

**„Národní zemědělské Muzeum v Praze, řešení venkovní expozice, SÚ a nástavba,
Praha 7, k.ú. Holešovice“**

Stavebník: Národní zemědělské Muzeum Praha

Žádost o stanovisko k projektu pro sloučené územní a stavební řízení - doplnění

Předložená projektová dokumentace v rámci stavebních úprav muzea v ul. Kostelní navrhuje realizaci střešní terasy jako pokračování venkovní expozice muzea, vestavbu nového osobního výtahu a repasi stávajícího výtahu nákladního. Účel užívání stavby se nemění, odebírané množství pitné vody zůstává beze změny, využívány budou stávající přípojky na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Navrhovaná plocha nové nástavby (celkem cca 852 m²) je z cca 60 % řešena jako plocha s vegetativním krytem. V rámci hospodaření s dešťovou vodou je doplněn návrh 2 akumulčních dešťových nádrží (cca 1,6 m³ a 2,65 m³) pro zachycení dešťových vod ze zastřešení nad nástavbou požárního schodiště a nad nástavbou schodiště s výtahem, akumulované vody budou využívány pro potřeby zelené střechy. Odtoky z bezpečnostních přepadů nádrží budou napojeny do stávajících střešních žlabů a dále stávajícím vnitřním jednotným systémem odkanalizování objektu.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl.m. Prahy **souhlasí** s následujícími připomínkami:

- Za optimální návrh tlakových poměrů v systému vnitřního vodovodu zodpovídá projektant. Podávání informací o kótě tlakové čáry ve vodovodní síti pro veřejnou potřebu za předpokladu bezporuchového provozu patří na základě rozdělení pravomocí mezi PVS a PVK, a.s. do kompetence provozovatele PVK, a.s.
- Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny.

Toto vyjádření má platnost jeden rok ode dne jeho vydání. Projektovou dokumentaci vracíme zpět.

S pozdravem

Příloha: PD

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Julie Nováková
tel. 251 170 225 -201-

Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 ■ IČ: 25656112 ■ DIČ: CZ25656112

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 6060522/0800, Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 117411663/0300

Tel.: 251 170 111 ■ Fax: 257 532 306 ■ E-mail: info@pvs.cz ■ www.pvs.cz ■ Zápis do OR 1. 4. 1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290