



LEGENDA MÍSTNOSTI		
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha m <sup>2</sup>
1.1	VÝTVAROVÁ ŠACHTA (STŘEŠNÍ)	0,03
1.2	VÝTVAROVÁ ŠACHTA (STŘEŠNÍ)	0,03
1.3	PŘESAH WC (DN15)	1,06
1.4	WC (DN15)	0,07
1.5	HALA + SCHODISTOVÝ PROSTOR	80,17
1.6	PŘESAH WC (DN15)	2,20
1.7	WC (DN15)	0,14

POZNÁMKA :

- MÍSTNOST 1.3 A 1.4 – POULOVNÁ KRYTINA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ (OMÍTKA, KERAMICKÉ OBKLADY, KERAMICKÉ SOKLY) BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV CELÉHO OBJEKTU (OPRAVOVATEL, PRIMA "TECHNICKÁ")
- V PŘÍPADĚ NEDOKONČENÍ UMÍSTĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH POTRUBÍ K UMÝVADLU (MÍSTNOST 1.4) DO STÁVAJÍCÍHO PRŮJMU BUDĚ POTRUBÍ UMÍSTĚNO DO PŘÍSLUŠNÝCH KONDUKTŮH 1.5, 1.6)
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÁ KČL VÝTVAROVÉ ŠACHTY – BETONOVÉ BEZNOGÉ TVAROVÉ PROJEVÉ BETONEM A VÝTVAROVÉ OCELOVÝ VÝTVAR (VEZ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI)
	ZDĚNA PRŮJMA TL 150 mm
	PANOVNÍ OBKLAD STĚN (TRAVERTIN) – TEXTURA, STRUKTURA, BARVIVOST, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VE STÁVAJÍCÍM OBKLADU VČETNĚ KOTROVÁNÍ SYSTÉMU

**Poznámka:**

Veškeré zařizovací předměty v sociálních za stávající výtahovou šachtou budou demontovány !  
Za názvem zařizovacího předmětu, z lomítkem písmeno: "v" značí výměnu zařizovacího předmětu  
"v" značí výměnu zařizovacího předmětu.  
"n" značí nově umístěný zařizovací předmět.

Trasa potrubí (vodovodního a kanalizačního) a dopojení zaměřovaných zařizovacích předmětů bude upřesněno na stavbě při realizaci s ohledem na skutečnost, že nejsou známy trasy a není k dispozici původní projektová dokumentace .  
Přípojovací potrubí kanalizace: – pro WC a výlevku DN100, pro umyvadlo min. DN40, pro pisoír a sprchu DN50.  
Přípojovací potrubí na rozvod vody pitné a studené:  
– pro WC přes rohový ventil DN15 (potrubí D20, PN min.16)odr a sprchu DN50.  
– pro výlevku: dřezová baterie SV (pitná voda)–DN15 (potrubí D20, PN min.16), TV (teplá voda)–DN15 (potrubí D20, PN20), vysokopoložená nádržka přes rohový ventil DN15 (potrubí D20, PN min.16)  
– pro U pro baterii přes 2rohový ventil SV–DN15 (potrubí D20, PN min.16); TV–DN15 (potrubí D20,PN 20).  
– pro PS přes tlačný ventil SV–DN20 (potrubí D25, PN min.16).

KLIMATIK spol. s r.o.: Vltavské nábřeží 526/7; 370 05 České Budějovice tel./fax: 420 385 346 758; email: sosolik@kklimatik.cz			
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÁ INSTALACE			
	Zodpovědný projektant Brousek Miroslav	Vypracoval Ing. Šošolík Jar.	Kontroloval Ing. Šošolík Jaroslav
Naše zakázkové číslo: 05 - 16 - 002			

±0,000 = 230,93 m.n.m. (výškový systém Bpv)			
ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT * RIEGROVA 20 * 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE			
Investor: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7			tel.: +420 387 319 066
Akce : NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM V PRAZE - ŘEŠENÍ VENKOVNÍ EXPOZICE stavební úpravy a nástavba			e-mail: atelierkrocak@volny.cz
Výkres : PŮDORYS 1. NP - STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV			Vyhotoveno :
Autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Kročák		Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaromír Kročák	
Číslo zakázky : 16 - 432 - DSP		Datum : ČERVENEC 2016	
Stupeň : DUR+DSP		Formát : 10x44	
Měřítko : 1:100, 1:50		Číslo výkresu : 2	