

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Čís.	Název	Epk
401	ŠATNA HOSTÉ	200lx
402	ŠATNA	200lx
403	PŘEDSÍŇ	200lx
404	WC	200lx
405	SKLAD	200lx
406	ÚKLID	200lx
407	KUCHYNĚ	500lx


LEGENDA ZNAČEK:

- Kabelové vedení bezhalogenovými kabely uložené dle výkresu
- Spínač sériový jednopólový kolébkový 10A/250V, IP20, zapuštěný
- Ovladač žaluziový jednopólový kolébkový 10A/250V, IP20, zapuštěný
- Ventilátor vzduchotechniky
- Pohony rolet

POZNÁMKY:

Kondenzační jednotka a výdech vzduchotechniky na střeše budou propojeny sw stávající jímací soustavou drátem FeZn 8 mm

Sít: 3 NPE, 50Hz, 230/400V - TN-C-S  
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: automatické odpojení od zdroje  
Doplňková ochrana: proudový chránič  
doplňující pospojování  
Základní charakteristiky: uvedeny v technické zprávě



HARTA  
PROJEKT

Suchdolská 7/585

165 00 Praha 6-Suchdol

tel./fax.:220 920 037

email:firma@harta-projekt.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DRUH DOKUMENTACE	PROJEKT SP	
Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský	ČÍSLO ZAKÁZKY	29-2015	
GEN. PROJEKTANT	M Plus spol. s r.o., U Průhonu 1589/13a, 17000 Praha 7		51605	ČÍSLO KOPIE	
INVESTOR:	Národní zemědělské muzeum Praha		POČET A4		6xA4
			DATUM		4/16
			VERZE		2
			MĚŘITKO		1:50
			ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY
EXPOZICE GASTRONOMIE					
k.ú.: Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7					
Silnoproudá elektroinstalace - VZT, klimatizace, ohřev TUV, rolety - 4.NP			D.1.4.4	09	