



SESTAVA PŘIPOJENÍ RADIÁTORU

1) RADIATOR RADIK PLAN
   PŘIPOJENÍ RADIÁTORU LEVÉ NEBO PRAVÉ DLE PD
2) TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ EXACT DN15
2a) KOMBIVENTIL ROHOVÝ VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE
3) THL-TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER "K" S VESTAVĚNÝM ČIDLEM STANDARDNÍ OBJ.Č. 6000-00.500
3a) EHL-ELEKTROHLAVICE EMO T ČIDLEM STANDARDNÍ OBJ.Č. 6000-00.500
3) UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ REGULUX ROHOVÉ DN15
4) KRYTKA ŠROUBENÍ Z BÍLÉHO PLASTU
5) VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

SESTAVA PŘIPOJENÍ TĚLES KORALUX

1) KORALUX LINEAR - KLT
2) ZPĚTNÁ - EXLUZIVNÍ VENTIL DANFOSS RA URX S PŘEDNASTAVENÍM OSADIT DO ZPĚTNÉHO POTRUBÍ
3) PŘÍVOD - EXLUZIVNÍ ŠROUBENÍ DANFOSS RLV-X OSADIT DO PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
4) TERMOSTATICKÁ HLAVICE RAX VŠE V PROVEDENÍ NEREZ

INVESTOR :
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000
IC: 00020478

VÝUKOVÉ PROSTORY MZe

Vestavba učeben ve 2.PP - budova Ministerstva zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ARCHITEKT :
Design4function s.r.o.
Ohradní 1443/24b
Praha 4
IC: 28365186
info@d4f.cz

Design4function s.r.o.
Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@d4f.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901,150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :
TT PLUS, a.s.
K Cihelně 425
190 15 Praha 9 - Satalice
+420 272 661 246
tt_plus@sentrum.cz

HIP : Ing. arch. Pavel Hrček
VYPRACOVAL : Ing. Karel Schwarz
ZODPOVÍDÁ : Ing. Karel Schwarz

DÍL : D					
ČÁST : VYTÁPĚNÍ					
NÁZEV PŘÍLOHY : **SCHEMA ZAPOJENÍ RADIÁTORŮ**					
1.VYDÁNÍ : 08/07/2016	DATUM : 08/07/2016				PARÉ :
FORMÁT : 3 A4	MĚŘÍTKO:				
STUPEŇ : DPS	DÍL : D	ČÁST : VYT	ČÍSLO : D.1.4.4.b.08	PŘÍLOHA : SR	REVIZE : 00