



**Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**  
**Územní odbor Hodonín**  
Třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín

Ev. č. : HSBM-2-3-113/5-POKŘ-2015

Hodonín 16. 11. 2015  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

UNIPROJ s.r.o.  
Protzkarova 1180  
686 01 Uherské Hradiště

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Tomáš Salajka, vrchní komisař ☎: 950621128, e-mail: [tomas.salajka@jmk.izscr.cz](mailto:tomas.salajka@jmk.izscr.cz)

Název stavby: Středisko Hodonín - sklad, garáž  
Místo stavby: Hodonín, p.č.3567  
Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 602 00  
Projektant PBŘ: Ing. Jiří Rychlík ČKAIT: 1300152  
Datum zpracování PBŘ: říjen 2015  
Předložený druh dokumentace: Společné územní a stavební řízení

Jedná se o novostavbu skladu, garáže a přístřešku o celkové zastavěné ploše 126 m<sup>2</sup>. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zděný a je požárně rozdělený na garáž a sklad. Konstrukce přístřešku je ocelová, krytina je z trapézového plechu. Stropní konstrukce nad garáží a skladem je tvořena SDK podhledem s požární odolností. Výlez do půdního prostoru je navržen s požární odolností EW15/DP3. PHP jsou navrženy dle požadavků uvedených v PBŘ. Nedochází k přesahu PNP. Vnější zdroj požární vody tvoří podzemní hydrant na vodovodním řadu DN 100 ve vzdálenosti cca 65 m od objektu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23. 10. 2015. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné souhlasné stanovisko.**

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

v. z.

plk. Ing. Martin Červenka  
ředitel územního odboru Hodonín  
HZS Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
územní odbor Hodonín  
695 03 Hodonín, Tř. bří Čapků 3