

Dodatečné informace k zadávacímu řízení

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021** - Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: „**Suchá nádrž Jelení, OHO**“.

Dotaz č. 1


V soupisu prací SO 07 Dopravní řešení je uvedena položka č. 25 D+M zábrana proti uvolňování kamenů-kotvená síť (ochranná síť pro zajištění skalních výrubů proti padání rozvolněného kameniva) v celkové výměře 1710,0 m². V projektové dokumentaci jsme nenašli podrobnější specifikaci sítě. Mohl by zadavatel blíže specifikovat ochranné síť? (materiál, tahová pevnost sítě, trvalost řešení apod.)

Odpověď zadavatele:

Při stanovení rozpočtových nákladů byla uvažována UV stabilizovaná polyamidová síť, velikost oka max. 50/50 mm (proti eroznímu drolení povrchu skalního zářezu), pevnost 350 N/mm², tj. 2,4 kN/1 lanko při průměru lanka 3 mm (cca 50 kN/mb šířky sítě), kotvená pomocí skalních hřebíků (kotev), průměrně 1 ks/1m² (dle konfigurace skalního zářezu). Jedná se o trvalé zajištění svahu (životnost řešení by měla korespondovat s životností celého díla). Nevylučuje se ani použití jiného systému zajištění svahu (např. ocelové sítě) s obdobnými parametry.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Nikola Paříková

Mobil: 702 930 807

E-mail: parikova@viaconsult.cz

VIA Consult a.s.

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno