

NAŠE ZNAČKA
PM60720-1/2016-504/Kra

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 14. 11. 2016

**Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 – „Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec)
- oprava stavební části“**

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části**“ obdržel dne 8. 11. 2016 prostřednictvím e-mailu dotaz uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Vzhledem ke značnému množství ocelové výztuže a vázacího materiálu Vás žádáme o doplnění projektové dokumentace o výkres výztuže.

Odpověď

Výkres výztuže není. Projektantem je stanoveno množství výztuže, a to následovně:

- Stěna (ŽB opěrná zeď), stupeň vyztužení 120 kg/m³ betonu (položka betonu ve VV č. 32)
- Přeliv, stupeň vyztužení 80 kg/m³ betonu (položka betonu ve VV č. 31).

Dodatečné informace budou uveřejněny na profilu zadavatele a zaslány prostřednictvím emailu všem uchazečům, kteří požádali o ZD nebo kterým byla ZD poskytnuta.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-

Ing. Bc. Martina Doleželová
pověřená IŘ Povodí Moravy, s.p.

