

Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed. 2

Objekt:	Provozní středisko VM přístavba garáží, přístřešku a úprava zpevněných ploch - Povodí Labe	
Výpočet provedl:	Zdenka Kubičková	Dne: 2.8.2015
Sumář rizik z jednotlivých částí (sekcí) objektu.		
VYHODNOCENÍ		
Riziko R_1 - ztráty na lidských životech	R_T (limit) =	0,00001
	R_1 =	4,35418E-08
Riziko R_2 - ztráty na veřejných službách	R_T (limit) =	0,001
	R_2 =	0
Riziko R_3 - ztráty na kulturním dědictví	R_T (limit) =	0,0001
	R_3 =	0

Poznámky: