TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ:	NÁZEV:	osvětlenost	m2	PODLAHA	SKLADBA
02.01	VSTUPNÍ HALA	200 lx	67,80	PVC (VINIL)	P03
02.02	SKLAD	100 lx	14,70	keramická dlažba	P02
02.03	ŠATNA	200 lx	13,02	keramická dlažba	P02
02.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	75 lx	7,00	keramická dlažba	P02
02.05	CHODBA	150 lx	18,30	PVC (VINIL)	P03
02.06	UMÝVÁRNA - MUŽI	200 lx	4,70	keramická dlažba	P01
02.07	WC - MUŽI	75 lx	11,70	keramická dlažba	P01
02.08	WC - HANDICAP	100 lx	4,80	keramická dlažba	P01
02.09	UMÝVÁRNA - ŽENY	200 lx	4,70	keramická dlažba	P01
02.10	WC - ŽENY	75 lx	12,40	keramická dlažba	P01
02.11	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY	-	*20,10	stávající	P04
02.12	TRAFOSTANICE	-	*49,50	stávající	
02.13	ROZVODNA ELEKTRO	-	*19,01	stávající	
02.14	MODRÁ UČEBNA	500 lx	89,13	PVC (VINIL)	P03
02.15	KABINET	300 lx + místní	24,50	PVC (VINIL)	P03
02.16	ZELENÁ UČEBNA	500 lx	78,90	PVC (VINIL)	P03
02.17	STROJOVNA VZT	200 lx	*15,70	stávající	P04
02.18	CHODBA	150 lx	18,00	PVC (VINIL)	P03
02.19	ŽLUTÁ UČEBNA	500 lx	41,90	PVC (VINIL)	P03
02.20	CHODBA	150 lx	44,20	PVC (VINIL)	P03
celkem**					
UŽITNÁ PLOCHA CELKEM			455,75		

LEGENDA ZNAČEK

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ POD OMÍTKU
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ POD OMÍTKU
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ POD OMÍTKU
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ PRO PLÁTNO
- ZÁSUVKA 230 V, 10/16 A POD OMÍTKU
- ZÁSUVKA 230 V, 10/16 A POD OMÍTKU - S VESTAVĚNOU PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ KRABICE
- VÝVOD 230 V PRO PEVNĚ PŘIPOJENÝ SPOTŘEBIČ
- OSOUŠEČ RUKOU
- PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL

E1 – LED PODHLEDOVÉ 300x1200 mm (30 W/2623 lm) (Ecophon Line LED)
E2 – LED PODHLEDOVÉ 600x600 mm (37 W/3307 lm) (Ecophon Sqare 43)
L1 – LED PÁSEK (DEKORATIVNÍ)

N1 – ZÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ S BATERIOVÝM ZDROJEM (8 W/ 1 hod)
N1T – dtto TRVALE SVÍTÍCÍ

01 – LED ZÁVĚSNÉ KRUHOVÉ ø 150 mm (151 W/13710 lm – 840) (Halla Indi)
W1 – LED PODHLEDOVÉ 300x300 mm (25 W/2650 lm) (Mivvy Slim)
W2 – LED ZÁVĚSNÉ Halla Deli 1122x38x64 mm (26 W/1440 lm) (Halla Deli 01–500K–20GEE/830, B)
W3 – LED ZÁVĚSNÉ Halla Deli 1682x38x64 mm (39 W/2170 lm) (Halla Deli 01–500K–30GEE/830, B)
S1 – ZÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNNÉ 350x350x70 mm (1x 40 W) (Halla RUNDO 19–200K–1040E, W)
S2 – ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ 350x350x70 mm (1x 40 W) (Halla RUNDO 19–200K–1040E, W)
T3 – ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ PRACHOTĚSNÉ (1x 58 W) (běžné svítidlo bez nároku na designové provedení)

POZN.: svítidla s označením **E jsou vybavena nouzovým bateriovým zdrojem

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 33 2000–4–41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Ve vybraných prostorách bude provedeno doplňkové pospojení (prostory jsou označeny symbolem ⊜).



±0,000 = 185,230m n.m. Bpv

INVESTOR:	Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, IČ: 00020478
AKCE:	VÝUKOV… Vestavba učeben ve… Těši…
ARCHITEKT:	Design4function s.r.o., Ohradní 1443/24b, Praha 4, IČ: 28365186, info@d4f.cz
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENT…
DÍL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	STOPRO SPOL. S R.O., Radlická 37/901,150 00 Praha 5, tel.: 251 081 411, e-mail: stopro@stopro.cz, www.stopro.cz
ČÁST:	SILNOPR…
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	JKS Elektroprojekce Praha s.r.o., Sladkovského náměstí 525/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, +420 602 111 458, kral@jksprojekce.cz
NÁZEV PŘÍLOHY:	PŮ…
HIP:	Ing. arch. Pavel Hrček
1.VYDÁNÍ:	15/05/2016
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Král
FORMÁT:	5x A4
ZODPOVÍDÁ:	Ing. Mojmír Jurčík
STUPEŇ:	DPS
DÍL:	D.1.4…

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE