

Číslo jednací: 016070024185  
Vyřizuje: Ing. Sylva Řezníčková (A)  
Tel.: 469 669 945  
Mobil: 603 899 825  
E-mail: sylv.a.reznickova@vschrudim.cz  
Datum: 02.05.2016



Multiaqua s.r.o.  
Veverkova č.p. 1343/1  
50002 Pražské Předměstí (Hradec  
Králové)

**Chrudim, parc. č. 176/3, Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábrežních zdí u rozdělovacího jezu, LB, ř. km 19,945-20,044 (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Pokud máte zájem o informace ohledně digitálních dat vodohospodářských sítí provozovaných VS Chrudim, a.s., obraťte se prosím na uvedený kontakt (Ing. Pavol Lomnický, tel: 603 899 860, pavol.lomnický@vschrudim.cz). Příslušný pracovník Vám na základě tohoto vyjádření poskytne bližší informace.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
  2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
  3. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
  4. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.
- V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. před zahájením projektových prací.
- Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim, a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Michal Sýkora, tel: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz .

Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, a.s., má platnost 1 rok ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

 **VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
technické oddělení  
technická dokumentace -33-  


Ing. Václav Kloboučník  
vedoucí technického oddělení

Přílohy: Mapa\_O16070024185.pdf  
Provoz: Chrudim