

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 357/TD/16

Vyřizuje: Blanka Vlčková

Tel./mob.: 469669934/603899804

E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

MULTIAQUA spol. s r.o.

Ing. Tomáš Klikar

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

V Chrudimi dne: 19. 7. 2016

**Věc: Chrudim rekonstrukce nábrežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044 – vyjádření k projektové dokumentaci**

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci nábrežní zdi u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

Při rekonstrukci nábrežní zdi požadujeme v místě přechodu zdi nad kanalizačním řadem ověřit jeho polohu a hloubku ručně kopanou sondou a podle potřeby přizpůsobit základ pod nábrežní zdi tak, aby nemohlo při případném sedání této zdi dojít k poškození potrubí.

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
  1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – pan Prokeš 603899830 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
  2. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení kanalizačního řadu v naší správě - pan Sýkora 603899831. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
  3. Provede vyznačení polohy vytýčeného kanalizačního řadu přímo na staveništi.
  4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
  5. Obnažený kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
  6. Každé poškození kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.
  7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

 **VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
zákaznické centrum

Ing. Sylva Řezníčková  
vedoucí zákaznického centra

*45*  
*v.z. Kletum*

