

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:/934/500.01-V938/2016

Vyřizuje: Bc. Radomír Doležel

Tel.: 596 657 346

E-mail: radomir.dolezel@pod.cz

Datum: 20.1.2017

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
Název veřejné zakázky: **Osoblaha – Petrovice km 30,700 – 33,000 (č.st. 2888)**
Číslo VZ dle evidence zadavatele: 938
VZ podle předmětu: stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

V souladu s § 98 a dále § 53 odst. 3 a § 54 odst. 5 zákona zadavatel poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti obdržené od dodavatele.

Dotaz č. 2

Věc: Dodatečné informace ke stavbě Osoblaha – Petrovice km 30,700 – 33,000

Dobrý den, touto cestou bych Vás chtěl požádat o upřesnění VV na stavbu **Osoblaha – Petrovice km 30,700 – 33,000**. Jedná se o opěrné zdi, které mají celkový objem cca 411 m³. K daným zdem chybí ve VV položka zřízení bednění a odstranění bednění. Prosím o kontrolu daného výkazu a případné doplnění.

Vysvětlení k dotazu č. 2

Zřízení bednění pro opravu opěrných zdí je obsaženo v soupisu prací **v položce č. 25 Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení. Odstranění bednění** v souvislosti s opravou opěrných zdí je potom obsaženo v soupisu prací **v položce č. 26 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění**. Obě tyto položky obsahují zřízení a odstranění bednění základových pasů opěrných zdí a nadzákladových částí opěrných zdí dohromady. Ve výpočtu výkazu výměr u položky č. 25 je zahrnuta celá výška betonového tělesa opěrné zdi od základové spáry až po korunu zdi s rezervou cca 10 cm.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Zadavatel přesto vysvětlení zadávací dokumentace dodavatelům poskytuje. Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, zadavatel tedy neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku.

Bc. Radomír Doležel

obchodní referent a administrátor VZ