



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

„Sázava ř. km 17,904, rekonstrukce jezu Podělusy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: Sázava ř. km 17,904, rekonstrukce jezu Podělusy
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Ev. číslo zakázky: Z2017-008057

Povodí Vltavy, státní podnik jako zadavatel předmětné veřejné zakázky poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4. 5. 2017 včetně vlastního vysvětlení:

DOTAZ č. 1

Jak má být při betonáži jezového tělesa fixována poloha horní výztuže pod šikmým lícem? Nikde v rozpočtu nenacházíme položku pro pomocnou výztuž pro tento případ. Mohl by zadavatel tuto položku doplnit?

Ad 1)

Zadavatel sděluje, že horní výztuž železobetonové konstrukce stavebního objektu SO 01 - Pevný jez, bude ve své poloze fixována pomocí betonářských stoliček Ø R 16 mm, rozmístěných v počtu 1ks/m². S hmotností pomocné výztuže je počítáno v rámci rozpočtové položky udávající celkovou hmotnost betonářské výztuže. Zadavatel dále uvádí, že v rámci schémat výztuže výkresové části projektové dokumentace pro provádění stavby jsou schématicky vykresleny pouze prvky nosné výztuže, nikoliv pomocné prvky, které budou zapracovány až do výkresů výztuže dodavatelské projektové dokumentace.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 5. 2017 včetně vlastního vysvětlení:


DOTAZ č. 1

V projektové dokumentaci chybí výkresy tvarových kamenů pro objekty SO 02 a SO 03. Doplní zadavatel chybějící část projektové dokumentace?

Ad 1)

Zadavatel sděluje, že výkresy tvarových kamenů u objektů SO 02 a SO 03 nejsou v prováděcí dokumentaci zahrnuty. Výkresy tvarových kamenů jsou předmětem dodavatelské výrobní dokumentace, kterou zpracovává zhotovitel stavby. Náklady zhotovitele na zpracování výrobní dokumentace jsou obsaženy v soupisu prací pro objekty SO 01 a SO 03 - Pevný jez a sportovní propust v soupisu VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady v položce č. 6 s názvem „Vypracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výrobní dokumentace)“ a pro objekt SO 02 - Rybí přechod v soupisu VON.2 - Vedlejší a ostatní náklady v položce č. 6 s názvem „Vypracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výrobní dokumentace)“.

V Praze dne 10. 5. 2017



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov



(28)