

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

„Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Ev. číslo zakázky: Z2017-008694

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23. 5. 2017:

V technické zprávě v kapitole IO 02 – Hrazení kanalizace, čerpání vod, těsnění prostupů IS se v odstavci ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH objevuje zmínka o vodovodu DN 200: „vodovod DN 200 mm těsnící objímka DN 200 mm + obetonováno“.

Ve výkazu výměr tohoto objektu se oproti tomu nacházejí položky č. 1, 16, a 17, které se týkají potrubí litinového DN 1 200.

Nedošlo ve výkazu výměr k omylu, pokud jde o stanovení DN? Pokud je profil DN 1200 ve výkazu výměr uveden správně, prosíme o doplnění informací v PD pro tento profil.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že k záměně v hodnotě DN nedošlo. Vzhledem k obtížně ověřitelným podkladům v místě kanalizační shybky byla v projektové dokumentaci navržena výměna části potrubí DN 1200 mm. Položka je popsána v soupisu prací v popisu položky a takto bude i oceněna (položky č. 1, č. 16 a č. 17 (IO02)). Dále zadavatel uvádí, že součástí stavby je utěsnění stávajícího vodovodu DN 200 v místě průchodu nově budovanou bariérou (citovaná část technické zprávy). Jedná se o položku č. 21 (IO02) s názvem „Těsnící objímka DN 200 - D+M včetně obetonování“.

V Praze 25. 5. 2017

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
(28)



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční