



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

„MVE Klabava“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: „MVE Klabava“
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. 6. 2017:

V příloze č. 6 je uvedeno jedno z hlavních kritérií vyhodnocení dle kapitoly H.1.1. Do tabulky v této kapitole se musí udávat GARANTOVANÝ VÝKON NA SVORKÁCH GENERÁTORU a GARANTOVANÁ ÚČINNOST SOUSTROJÍ. Nikde není uvedeno pro jaký účinník (cosj) má být uvažována účinnost generátoru.

Dotaz: Jaký účinník má být brán v úvahu při stanovování činných výkonů na svorkách generátoru?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že při stanovování činných výkonů na svorkách generátoru se uvažuje s účinníkem $\cos \varphi = 0,8$.

V Praze 8. 6. 2017



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov



(28)