



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VZD/17/25617

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ

12. 06. 2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

V PS 4.8. se liší specifikace požadavků na čerpadlo uvedená v technické zprávě D.4.1. na str.7 oproti popisu ve VV pro položku č. 2. čerpadla. Jedná se o čerpadlo v nové čerpací šachtě u zadního rohu loděnice.

Dotaz:

Jaké čerpadlo máme nacenit?

Odpověď:

Platí parametry pro čerpadlo z VV - Q=5 l/s (18 m3/hod), H=7,5m.

2)

Čerpací šachta zmiňovaná v dotazu 1 má být dle TZ DN 800, v situaci a v příloze D.4.8, půdorys je uvedeno DN 500. Šachta má být dle půdorysu umístěna na dotek se základem loděnice. Ve VV pro tuto šachtu nikde nenacházíme položky.

Dotaz:

Jaký má být profil, materiál šachty? Mohl by zadavatel doplnit položky ve VV o tuto šachtu?

Odpověď:

Šachta je řešena ve VV v rámci SO 04.7, je chybně uvedeno revizní, bude to jen čerpací jímka.

Platí rozměry z TZ DN800 hloubky 1,0m – jedna betonová skruž výšky 1,0 m zakrytá poklopem s rámem. Zadavatel v příloze poskytuje výkres D.4.8. Zadavatel dále v příloze poskytuje upravený soupis prací, ve kterém již v SO04.7 není uvedena položka č. 8, kód položky 89944.

3)

VV pro SO 04.7. řeší jen stavební část nové šachty na stávající kanalizaci v rohu ve staničení cca 0,030 290 a její napojení na stávající kanalizaci.

Dotaz:

Mohl by zadavatel upřesnit požadavky na šachtu, hloubku, profil, materiál. Pokud má být šachta čerpací, jaká je požadovaná technologie? Mohl by zadavatel doplnit položku pro technologii čerpací šachty?

Odpověď:

Ne, VV tohoto objektu řeší čerpací šachtu v zadním rohu Loděnice a křížení se STL plynovodem. Čerpací šachta ve staničení 0,03 290 byla již vybudovaná v I. etapě.

4)

Ve VV pro SO04.7. nenacházíme položky pro křížení se STL plynovodem, přípojkou do loděnice VK, které bude dle přílohy D.4.8., TZ a zákresu v situaci nutné provést.

Dotaz:

Mohl by zadavatel VV doplnit o položky vyvolané křížením se STL plynovodem?

Odpověď:

Položky pro křížení jsou č. 87745 a č. 87834, chybně je ve VV uvedeno pro ochranu kanalizace. Zadavatel v příloze poskytuje upravený soupis prací i s opravenou položkou 87745 na ochranu stávajícího plynovodu.

5)

Ve VV SO 04.6, chybí položky pro provedení ocelových zápor HEB200 dl. min. 4,0m osazených po cca 1,0m, vyprojektovaných do úzkého prostoru mezi budovou loděnice a nábrežní zdí.

Dotaz:

Mohl by zadavatel VV doplnit o tyto práce?

Odpověď:

Zadavatel v příloze poskytuje upravený soupis prací i s doplněnými položkami pro provedení ocelových zápor.

6)

Dotaz:

Mohl by zadavatel přesně specifikovat požadavky v SO 4.1 a příslušném VV na bezpečnostní sklo a prvky pro jeho osazení?

Odpověď:

Bližší specifikace není záměrně uvedena, důvodem je, aby nebylo omezeno možné finální řešení dle konkrétního výrobce.

7)

V příloze D. 4.4. je nakresleno z bezpečnostního skla 14 polí o rozměrech 1,50 * 0,53 m. Výměra tedy činí $14 \cdot 1,5 \cdot 0,53 = 11,13 \text{ m}^2$.

Ve VV je uveden výpočet a výměra takto: navýšení PPO: $19,50 \cdot 0,40 = 7,800 \text{ [A]}$

Dotaz:

Mohl by zadavatel opravit výměru položky č.6 ve VV SO 4.1. podle výkresové části?

Odpověď:

Platí rozměry půdorysu, délka navýšení je 19,5m, výška navýšení z bezpečnostního skla v kovovém nerezavějícím rámu je 0,4 m správně. Výška 53 cm je až k vrcholu ŽB sloupků. Zadavatel v příloze poskytuje výkres D.4.4.

8)

V SO 4.1 se má dle přílohy D.4.4. provést celoplošné hloubkové přespárování stávající kamenné zdi a přezdění v místě lokálních poruch a vypadaných kamenů.

Dotaz:

VV SO 4.1. tyto práce vůbec nezohledňuje, mohl by zadavatel doplnit potřebné položky do VV?

Odpověď:

Hloubkové přespárování této zdi a její celková sanace bylo náplní první etapy. V této etapě tyto práce nejsou potřebné.

9)

Dotaz:

Nechybí ve výpočtu položky č. 13 ve VV SO 4.2. třetí rozměr?

Odpověď:

Nechybí, 0,60 m² je plocha části navyšovaného sloupku o 0,8 m, která připadá do úseku SO4.2.

10)

PS 2.5.1. čerpací stanice, technická zpráva, část B.: Bude provedena demontáž všech čerpadel, kontrola stavu čerpadel po 5 letech u výrobce dle provozního předpisu. Nezbytný servis závad čerpadel vad zjištěných při kontrole. Následně bude provedeno převinutí motorů pro navýšení výkonu na 160 kW/323A/čerpadlo.

Dotaz a):

nikde jsme nedohledali informaci o tom, kdo je výrobcem původních čerpadel. Žádáme zadavatele o sdělení, kdo je tedy oním výrobcem.

Dotaz b):

Má být opravdu kontrola stavu čerpadel po 5 letech u výrobce dle provozního předpisu a nezbytný servis závad čerpadel vad zjištěných při kontrole předmětem plnění VZ? Pokud ano, žádáme zadavatele o stanovení paušální povinné ceny na tyto práce a doplnění této položky do VV.

Odpověď a):

Výrobcem byla společnost KSB – pumpy + armatury s.r.o., koncern.
Zastoupení Zimní 97, 460 15 Liberec 15

Odpověď b):

Ano, kontrola stavu čerpadel a odstranění zjištěných závad je předmětem plnění VZ a uchazeč necht' si cenu poptá u výše uvedeného výrobce a zahrne ji do položky 1 „Navýšení výkonu čerpadel“ v PS 2.05.1.1. soupisu prací.

11)

V zadávacích podmínkách v dokladové části dokumentu „Podmínky společnosti České přístavy a.s. pro výstavbu nové PPO LABE, MĚLNÍK – II. ETAPA“ je mimo jiné uvedeno, že o použití přístupových komunikací ke stavbě okolo skladu Magnezitu bude sepsána mezi zhotovitelem a společností České přístavy a.s. nájemní smlouva.

Dotaz a):

Prosíme o sdělení, jakým způsobem máme my ,uchazeč o veřejnou zakázku, zohlednit tuto podmínku v nabídkové ceně?

Dotaz b):

Dále prosíme o sdělení, co se rozumí pod pojmem dohoda se společností České přístavy a.s. o možnosti přístupu přes objekt SO 121.2 pro návoz a odvoz bednění apod. a dále jakým způsobem máme tuto podmínku zohlednit do návrhu ceny.

Odpověď a):

Uchazeč si musí projednat podmínky nájemní smlouvy a náklady spojené s jejím uzavřením a vlastní nájemné započítat do položky 1 POPLATKY v SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený soupis prací.

Odpověď b):

Pojmem dohoda s Českými přístavy a.s. je myšlen písemný oboustranně podepsaný dokument uzavřený před zahájením vlastní realizace, v němž budou definována práva a povinnosti zhotovitele pro přístupy a při pohybu v areálu firmy České přístavy a.s. Uchazeč si musí projednat podmínky dohody a náklady spojené s jejím uzavřením a případně další náklady s dohody plynoucí započítat do položky 1 POPLATKY v SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený soupis prací.

12)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 29.06.2017 do 08:30 hodin.**

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

12.1. Nabídky uchazeči doručí na adresu:


Povodí Labe, státní podnik, odbor veřejných zakázek a dotací, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 29.06.2017 do 08:30 hodin**. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

12.2. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29.06.2017 ve 09:30 hodin

na adrese Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

U.Z.
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik



Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Příloha: výkaz výměr
výkres D.4.4
výkres D.4.8

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html