



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ÚTVAR:

POZEMKOVÝ ÚŘAD NYMBURK

ČÍSLO ÚTVARU: 130709

NAŠE SPIS. ZN.: 2RP40896/2012-130709

NAŠE ČJ.: 215773/2012-MZE-130709

VYŘIZUJE: Janoušek

TELEFON: 325 605 063

FAX: 325 605 077

E-MAIL: jaroslav.janousek@mze.cz

ADRESA: Soudní 17, 288 00 Nymburk

DATUM: 26. 11. 2012

VĚC: **Dodatečné informace č.1** k zadávací dokumentaci

Polní cesta VPC4 a rámový mostek v k. ú. Kněžice u Městce Králové

Pozemkový úřad Nymburk,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky se setkal s **dotazem č.1**
k zadávací dokumentaci členěným na 2 části – A) a B):

A) Lze splnit profesní kvalifikaci předložením živnostenského oprávnění pro výsadbu zeleně s předmětem podnikání: **projektování a provádění sadových a zahradních úprav**?
V zadávací dokumentaci je požadován předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obor - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost).

Odpověď:

Požadavek na prokázání profesní kvalifikace pro obor - **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost** uvedl zadavatel pro příklad. **Projektování a provádění sadových a zahradních úprav** považuje zadavatel za rovnocenný ekvivalent k prokázání profesní kvalifikace.

B) Ve výkazu výměr hospodářský sjezd a polní cesta máte v části *komunikace* tyto položky k ocenění a ve vedlejším sloupci výkazu výměr tyto hodnoty:

- *Postřík infiltr asphalt množ 0- 6kg/m2*
- *Postřík infiltr asphalt množ 1- 5 kg/m2*
- *Nátěr uzav asphalt siln mn 1- 80 kg/m2*

Dotaz zní:

Co hodnoty 6kg/m2, 5kg/m2, 80kg/m2 znamenají? Ve vzorových příčných řezech se tyto hodnoty neobjevují.

Pro formulaci odpovědi jsme kontaktovali projektanta s následujícím výsledkem.

Odpověď:

Ujednotlivých položek měla být správně uvedena tato množství:

Postřik infiltr asphalt množ 0,6kg/m²

Postřik infiltr asphalt množ 1,5 kg/m²

Nátěr uzav asphalt siln mn 1,8 kg/m²

Postřik *infiltr asphalt množ 0,6kg/m²* - ve vzorovém řezu je uvedeno 0,5 kg/m². Protože ceníky RTS tuto možnost nenabízejí, opravil projektant **na hodnotu 0,6 kg/m²**, na kterou je třeba předmětnou položku ocenit (viz opravený vzorový řez VPC4).

Do oceňování hospodářského sjezdu položka *Nátěr uzav asphalt siln 1,8kg/m²* nepatří, dle sdělení projektanta se tam dostala omylem, protože sjezd navrhl za použití asfaltového betonu ACO11.

Pro VPC4 je použití položky *Nátěr uzav asphalt siln mn 1,8 kg/m²* v pořádku (nátěr dvouvrstvový NDV, proto je plocha v rozpočtu dvojnásobná).

Odkazujeme na přílohy. Nově je zveřejněný opravený výkaz výměr. Opravený vzorový řez VPC4 je pro konstrukci vozovky od km 0,020 do konce úpravy.

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
ředitel Pozemkového úřadu Nymburk

Přílohy:

- 1) Opravený výkaz výměr (05_vykaz vymer_oprava1)
- 2) Vzorový řez VPC4 (06_vzorovy rez_VPC4_opr)