



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
zemědělství

Sídlem: Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

Název veřejné zakázky:
Klimatizace v budově
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Evidenční číslo veřejné zakázky:
3VZ7647/2017-12131

Zastoupený: Mgr. Pavlem Brokešem
ředitelem odboru vnitřní správy

IČO: 00020478
DIČ: CZ 00020478

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební
práce dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či
„zákon“)

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, Vám zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace na
základě žádosti dodavatele.

Dotaz č.1

V zadání ve schématech zapojení jsou uvedeny pouze nástěnné jednotky. Ve výkazu/výměr je
vedle nástěnných jednotek uvedena i podstropní kazetová jednotka. Prosím o upřesnění.

Odpověď č.1

Ve výkazu výměr je správně uvedena kazetová jednotka. Je rovněž patrná v půdoryse v kanceláři
č. 221 v levé části výkresu č. D.1.4.1.4 Půdorys – 3.NP (2. Patro). Schéma slouží pro návrh
chladičového potrubí a komunikace. Platí tedy výkaz výměr.

V Praze dne 18. 8. 2017

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Mgr. Pavel Brokeš
ředitel odboru vnitřní správy