



V Českých Budějovicích 28. 8. 2017

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-021012

Datum zahájení zadávacího řízení: 31. 7. 2017

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 1. 8. 2017

Název veřejné zakázky:

**REVITALIZACE, ZABEZPEČENÍ A DIGITALIZACE
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_0000322**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Zadávací dokumentace, čl. 2.4 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 54 odst. 5, § 98) sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

Dotaz č. 3 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Objekt SO 04 Objekt rozhodčích:

Zemní práce: položky odkopávek a hloubení jam mají výpočty výkazů výměr, u kterých bychom chtěli požádat o doplnění textu, k čemu se tyto výkopy vztahují a odkaz na příslušný výkres.

Odpověď na dotaz č. 3 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Soupis prací byl upraven – pro ocenění použijte upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Doplněné či upravené položky jsou v soupisu prací označeny žlutou barvou u pořadového čísla položky.

Dotaz č. 4 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zdravotní instalace pro SO 04:

V projektové dokumentaci je požadavek na vytýčení stávajících sítí, proto žádáme zadavatele o doplnění položek pro vytýčení sítí do soupisu stavebních prací.

Odpověď na dotaz č. 4 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Soupis prací byl upraven – pro ocenění použijte upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Doplněné či upravené položky jsou v soupisu prací označeny žlutou barvou u pořadového čísla položky.

Dotaz č. 5 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zdravotní instalace pro SO 04:

Kanalizace: ve výkresové dokumentaci jsou rozvody kanalizace v zemi z KG potrubí, oproti tomu v soupisu stavebních prací je potrubí HT. Dále chybí položky pro požadované vysazení odbočky pro napojení objektu občerstvení a napojení kanalizace na stávající šachtu prostupem, výstražná fólie pro přípojku a zkoušky těsnosti.

Vodovod: v soupisu stavebních prací nejsou položky pro projektem požadované izolace potrubí, dále pak signalizační vodič a výstražná fólie pro přípojku a zkoušky těsnosti.

Odpověď na dotaz č. 5 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Soupis prací byl upraven – pro ocenění použijte upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Doplněné či upravené položky jsou v soupisu prací označeny žlutou barvou u pořadového čísla položky.

Dotaz č. 6 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

SO 01 TRIBUNA

Soupis stavebních prací:

Položka č. 6: Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M16, ampule: pro osazení dřevěných svlaků sedátek – chybí celá výměra vynásobit 8-mi řadami. Žádáme zadavatele o opravu množství.

Položka č. 26: Bednění střech z desek nad tl. 18 mm, na sraz, šroub.: a související položka s dodávkou OSB desek mají výměru 772,1182 m², resp. 849,33002 m², avšak plocha střechy pro izolaci a plechovou krytinu je 735,3507 m². Žádáme zadavatele o opravu množství.

Položka č. 34: Krytina hladká z AL, tabule 2 x 1 m, do 30° - slepená ve spojích: dle výkresu řez B-B je ve skladbě uvedeno, že se jedná o hliníkový profilovaný plech 40mm, vlna osově 200mm (odstín přírodní hliník) se spojí podlepenými těsnící páskou. Máme ocenit dle skladby ve výkresové dokumentaci nebo dle soupisu stavebních prací?

Položka č. 37: Fólie podstřešní paropropustná: tato fólie není ve skladbě střechy ve výkrese řez B-B. Žádáme zadavatele o určení, zda se bude dodávat popř. o opravu soupisu stavebních prací.

Položka č. 49: Nátěr syntet tesař 3xlazur lak: výkaz výměr -výpočet nátěru svlaků: dle tohoto vzorce by byl svlak dodáván po 1m šířky 12cm, oproti tomu ve výpočtu chemický kotev (položka č. 6) se uvažuje svlak po 35cm šířky 12cm. Žádáme zadavatele o bližší popis konstrukce sedátek a případnou opravu množství.

Odpověď na dotaz č. 6 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

k položce č. 6: Výměra pro chemické kotvy je obsažena v položce poř. č. 5 – č. položky 953981103R00 – Chemické kotvy do betonu hl. 110 m, M12, ampule. Množství je opraveno podle doplněné PD – S10 Detaily zábradlí.

k položce č. 26: Uvedené množství je uvedeno správně. Položka pro montáž OSB desek, obsahuje navýšení výměry o 5% za plochy pro přesah OSB desek, které se budou „zařezávat“ podle obrysu střechy.

k položce č. 34: Dodavatel ocení střešní krytinu dle projektové dokumentace, které je v souladu se soupisem stavebních prací.

k položce č. 37: Dodavatel ocení předložený soupis stavebních prací. Použití fólie je uvažováno jako ochranná vrstva v průběhu realizace stavby a nebude součástí finální skladby dle PD – řez B-B.

k položce č. 49: Délka svlaku je 350 mm, osová vzdálenost á 1,0 m. Výpočet a výměra v soupisu stavebních prací odpovídají skutečnosti. Zadavatel doplňuje PD o výkresovou část: S10 Detaily zábradlí.

Soupis prací byl upraven – pro ocenění použijte upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Doplněné či upravené položky jsou v soupisu prací označeny žlutou barvou u pořadového čísla položky.

Zadavatel současně v souladu s § 98 odst. 5, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka může být předložena v elektronické nebo listinné podobě (§ 107 odst. 1 zákona).

V elektronické podobě bude nabídka předložena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2642.html).

V listinné podobě budou nabídky podávány poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně **na adresu zadavatele – Zemského hřebčince Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí.**

Nabídky budou podány do ukončení lhůty pro podání nabídek do **7. 9. 2017 do 10⁰⁰ hodin.**

Pokud nebyla nabídka doručena ve stanovené lhůtě, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **bez zbytečného odkladu** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v kanceláři ředitele Zemského hřebčince Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí.

S pozdravem

Ing. Martina Gabrielová
sekce technické přípravy

PŘÍLOHY:

1. Upravený soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr
2. Výkres č. S10 Detaily zábradlí