

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno 26 -09- 2017

Vysvětlení k dokumentaci zadávacího řízení - Napájecí založní zdroj pro SB766

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Napájecí založní zdroj pro SB766“ obdržel dne 25. 9. 2017 prostřednictvím emailu dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Mohu ještě požádat o vysvětlení nebo přiblížení významu věty „ včetně úpravy stávající elektroinstalace budovy k jeho napojení“ z Příloha č.1 Specifikace předmětu plnění?

Tento požadavek není nijak blíže specifikován, není k němu ani výkres ani specifikace a mohlo by při realizaci dojít k nepřijemnému překvapení, například nečekané nutnosti dodávky nové a rozsáhlé kabeláže či rozváděčů.

Odpověď:

Požadavek se týká samotného propojení a napojení na stávající elektroinstalaci (hlavní rozváděč HR) budovy, ke které není výkresová dokumentace. Od zamýšleného místa umístění NZ je výše zmíněný HR vzdálen do 10 m. Pro uvedení stávajícího stavu uveřejňujeme foto s údaji o sazbě a napojení hlavního jističe před elektroměrem: napojení provedeno z DS E.on kabelem **CYKY 3x35+50 v sazbě C25d 3x63A dále viz příloha foto**. Způsob napojení a propojení napájecího záložního zdroje a k němu dané automatiky je vzhledem k různorodosti provedení věc daného dodavatele, a proto zadavatel navrhuje prohlídku místa plnění po domluvě s TDS panem Tomášem Bednaříkem, tel: 725805176.

Zadavatel zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 10. 10. 2017 do 9:30 hodin.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje stejným způsobem jako dokumentaci zadávacího řízení na profilu zadavatele: <https://zakazky.eagri.cz>

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
Investiční ředitel

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-

Příloha: fotografie