

TABULKA MÍSTNOSTÍ

SO	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	OBLOŽENÍ [m2]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
SO-CHOV	1.01	vstupní chodba	33.70	1018.60	stávající beton - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.02	myší box	27.60		nová betonová dlažba - vyspádování do podlahových žlabů	nová betonová stěna - výška 2000 mm	nová zavěšená stropní konstrukce	nová zavěšená stropní konstrukce
	1.03	sklad	14.10		stávající betonová	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.04	denní místnost	16.10		stávající betonová	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.05a	chodba	10.30		nová betonová dlažba (PA-S)	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.05b	dame	5.30		nová betonová dlažba (PA-S)	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	nezavěšený strop 100 mm
	1.05c	sprcha	3.30		nová betonová dlažba (PA-S)	nová betonová stěna - výška 2000 mm	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.05d	dame	4.60		nová betonová dlažba (PA-S)	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	nezavěšený strop 100 mm
	1.05e	sprcha	3.10		nová betonová dlažba (PA-S)	nová betonová stěna - výška 2000 mm	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.05f	technická přestrojů	1.40		nová betonová dlažba (PA-S)	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.05g	technik	1.00		nová betonová dlažba (PA-S)	nová betonová stěna - výška 1000 mm	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.06	přípravna	183.30		stávající betonová	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	
	1.07	venkýřní	657.00		stávající betonová, stávající chodník dlážděný	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající podhled - dle stupně požárních výrobku	
	1.08	sklad	8.60		stávající betonová	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající podhled - dle stupně požárních výrobku	
	1.09	přijímací	49.10		stávající betonová	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající podhled - dle stupně požárních výrobku	
	1.10	sklad	14.30		nová betonová dlažba	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající podhled - dle stupně požárních výrobku	
	1.11	chodba	21.40		stávající betonová	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající podhled - dle stupně požárních výrobku	
	1.12	porodna	137.60		stávající betonová, stávající chodník dlážděný - odstranění + vyspádování	stávající zdivo - odstranění nesoudržných vrstev	stávající podhled - dle stupně požárních výrobku	
	1.13	přestlaním na cena	66.00		stávající betonová	stávající plastová vyložení, doplnění chybějících	stávající plastové vyložení	
	1.14	krytá chodba	66.00		stávající betonová		stávající zavěšené	

LEGENDA :

K1(D110)	STOUPACÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC D110, SYSTÉM HT
DK1(D110)	STOUPACÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC D110
NBK	NAPOJOVACÍ BOD KANALIZACE – PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍ KANALIZACÍ
KM	KANALIZAČNÍ POKLOP (MŘÍŽ) PERFOROVANÝ NA KAN.ŠACHTU 600x600mm (C250)
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) D40
S	SPRCHA S VANIČKOU A ZÁSTĚNOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) D50
K	KLOZET KOMBI, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) D110
VP	VPUST PODLAHOVÁ D110
TUV	ELEKTRICKÝ BOILER TUV, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) D50
STÍR.	STÍRKY, ODKANALIZOVAT D110
KŽ	KAMENINOVÝ ŽLAB, ODKANALIZOVAT D110

POZNÁMKA :

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NAPOJOVACÍM BODEM – NBK
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JE ZAOSTŘENA DO STÁVAJÍCÍ VYVÁŽECÍ JÍMKY
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE SVEDENA ZE STŘECHY OBJEKTU STŘEŠNÍMI SVODY A KANALIZAČNÍMI BETONOVÝMI ŽLABY VOLNĚ NA TERÉN, KE SE BUDE PŘIROZENĚ VSAKOVAT DO ZEMĚ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – STŘEŠNÍ SVODY + KANALIZAČNÍ BETONOVÉ ŽLABY – DODÁVKA SOUVISEJÍCÍ ČÁSTI
- PŘIPOJOVACÍ,SVISLÁ A STOUPACÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENA Z TRUB A TVAROVEK (PP, HT-SYSTÉM)
- PŘIPOJOVACÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ OPATŘENÍ ZÁPACHOVÝM UZÁVĚRKAMI
- VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO VŽDY VENTILAČNÍ HLAVICÍ NAD STŘECHOU OBJEKTU
- SVODNÉ LEŽATÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z HLADKÝCH TRUB A TVAROVEK (PVC, KG-SYSTÉM)
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU POUŽITY STANDARTNÍ, UMÝVADLO KERAMICKÉ, KLOZET KOMBI, SPRCHA S VANIČKOU A ZÁSTĚNOU
- POJISTNÝ VENTIL OD BOILERU TUV NAPOJEN PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

med : pavlík architekti

Husova 199, 330 02 Parduběice
e-mail: pavlik@mparchitekti.cz
www.mparchitekti.cz

Ing. David Chvojka
tel.: +420 777 082 848

Michal Kadlec

Michal Kadlec
ČKAIT, číslo autorizace 0700806

stavba: Stavební opatření v rámci IOP - Borek
stavební úpravy zemědělské stavby

místo: SO 01 - objekt na parc.č. st.272/2
SO 02 - objekt na parc.č. st.273/5
kat. ú. Kladruby nad Labem (695410)

investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem č.p. 1
533 14 Kladruby nad Labem

generální projektant: Ing. arch. Lukáš Pavlík

stupeň: DSP
dokumentace dle přílohy 5 vyhl. 499/2006 Sb.

část: D.1.5
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

vypracoval:

zodp. projektant:

Číslo kopie:

počet formátů: 10xA4

zakázka: 01 - 07/2013

datum: 05/2013

měřítko:

Stavební objekt: SO 01 - CHOV

číslo výkresu: D.1.5.1

výkres: Půdorys 1.NP kanalizace